

Starostwo Powiatowe w Kozienicach
Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomości
Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu
26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28
Tel. (048) 611-73-77

GKN III.7442-445/2011

OPINIA NR 445/2011

Koordynacji dokumentacji projektowej dotyczącej:

Przedmiot koordynacji: **Napow. i kablowa linia oświetleniowa eNN, - renowacja pomnika, obręb: Garbatka Let. Południe, ul. Kolejowa, gm. Garbatka-Letnisko**

dla: **Projektowanie-Nadzór Budowlany "ETA" mgr inż. Tomasz Maj**, adres: **ul. Kilińskiego 7 26-930 Garbatka Letnisko**

na zlecenie z dnia: **2011-11-18 znak:**

Data wpływu zlecenia do Zespołu: **2011-11-18**

Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu na posiedzeniu dnia: **2011-11-25**

Opiniuje **Pozytywnie** lokalizację obiektu położonego: **gm. Garbatka -Letnisko, ob. Garbatka Letn. "Południe", ul. Kolejowa, dz. 490/5**

Uwagi i zalecenia:

1. Uzyskać decyzję lokalizacyjną na umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.
 2. W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:
 - a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych,
 - b) wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych potwierdzonej przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu,
 - c) po zakończeniu inwestycji zapewnić wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji.Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia podziemnego terenu, układanej w wykopach, należy wykonać przed ich zasypaniem.
 3. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do ochrony stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej (punktów poligonowych), znajdujących się w obrębie lokalizacji projektowanej inwestycji. Przed przystąpieniem do robót ziemnych punkty poligonowe należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zobowiązany jest zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Prace ziemne w pobliżu punktów geodezyjnych wykonywać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych, inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dn. 15.04.1999r Dz.U. Nr 45 poz. 454 z 1999r).
- Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczególnymi właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno-budowlanego. W razie zmiany uzgodnionego przebiegu sieci należy ponownie wystąpić z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia do Zespołu ds. KUPSUT.
- Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba że inwestor uzyskał zgodę na jej przedłużenie. Uzgodnienie traci ważność gdy: inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat, inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. -Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. 05.240.2027).
- Rozporządzenie Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 02. 04. 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- Zarządzenie Starosty Kozienickiego z dn. 12 stycznia 2006r.

Uzgodnioną dokumentację i opinię

odebrano dn.

Z up STAROSTY
Przewodniczący Zespołu
PRZEWODNICZĄCY
Zespół ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 11
Tel. 48 611 85 00
Faks. 48 611 85 06
email: kozienice@skarzysko.pgedystrybucja.pl

Kozienice 01-12-2011 r.

TU/DM/ 3389 / 2011

Inwestor: Gmina Garbatka Letnisko
Ul. Skrzyńskich
26-930 Garbatka Letnisko

P R O T O K Ó Ł nr 357/2011

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonowym Zakładzie Energetycznym Kozienice na, którym rozpatrzono :

Projekt budowlany – Renowacja pomnika ku czci ofiar Oświęcimia w Garbatce Letnisko

Linia nn oświetlenia drogowego YAKXS 4 X 25 mm² - 57 m

Linia nn oświetlenia drogowego AsXSn 4 X 16 mm² - 28 m

Stacja transformatorowa „Garbatka Partyzantów 2”

Projektant: inż. Piotr Bujanowicz -upr. nr GP-III-7342/337/94, nr MOIB MAZ/IE/2562/01
P.W. „ROTOR”

Rada Techniczna w składzie:

- | | | |
|----|----------|---------------|
| 1. | mgr inż. | Daniel Maksym |
| 2. | inż. | Węsek Andrzej |

po zapoznaniu się z przedłożonym projektem nie wnosi uwag.

Wnioskuje się o uzgodnienie projektu budowlanego.

Podpisy:

1. 


2. 

ZATWIERDZAM

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice
Kierownik Techniczny
Jarosław Kucharczyk

**RADA OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA**

R-IV/247/AZ/1703/2011



Warszawa, 31 maja 2011 r.

P. Frykowski
07.06.2011

Pan
Robert Kowalczyk
Wójt
Gminy Garbatka-Letnisko
ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letnisko

Szanowny Panie Wójcie,

Nawiązując do pisma z 5 maja br. znak OGK.4123.2.2011 w sprawie wyrażenia przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa opinii na temat treści napisu mającego znaleźć się na wyremontowanym pomniku *Ku Czcii Ofiar II wojny światowej* usytuowanym w Garbatce-Letnisku przy ul. Kolejowej, uprzejmie informuję o stanowisku Rady OPWiM.

Rada OPWiM z wielkim uznaniem odnosi się do działania Pana Wójta, mającego na celu utrzymanie w należyтым stanie miejsca pamięci, które informuje mieszkańców, a także wszystkich innych ludzi mających możliwość zobaczenia tego upamiętnienia, o tragicznych wydarzeniach rozgrywających się w Garbatce-Letnisku w czasie okupacji niemieckiej.

Szanowny Panie Wójcie w związku z tym, że pomnik powstał w końcu lat 60-tych ubiegłego wieku, posiada ideologiczne zabarwienie, dlatego też remont upamiętnienia powinien zlikwidować ten mankament i w swym przesłaniu oddać hołd jedynie ofiarom wojny.

W związku z powyższym Rada OPWiM proponuje przeredagowanie napisu na płycie frontowej tak jak w załączniku. Proszę także o zrezygnowanie z tablic bocznych w obecnej postaci.

Rada OPWiM prosi także o przesłanie projektu planowanego usytuowania, wyglądu i treści dodatkowego muru z tablicami, na których mają znaleźć się zidentyfikowane i niezidentyfikowane ofiary KL Auschwitz z Garbatki-Letnisko.

Szanowny Panie Wójcie po tych zmianach proszę o przesłanie do Biura Rady OPWiM projektu końcowego remontu obiektu, a mianowicie treść napisów, wizualizację upamiętnienia.

Z wyrazami szacunku

Załącznik

NACZELNIK
Wydziału Krajowego
Adam Siwek
Adam Siwek

**RADA OCHRONY
PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA**

ZAŁĄCZNIK

NAPIS NA PŁYCCIE FRONTOWEJ

W HOŁDZIE

**MIESZKAŃCOM-WSI GARBATKA-LETNISKO
OFIAROM OKUPANTA NIEMIECKIEGO
POLEGŁYM I POMORDOWANYM
W LATACH 1939-1945**

W TYM

**ARESZTOWNYM W GARBATCE I OKOLICY
W DNIU 12 LIPCA 1942 R. W LICZBIE 900 OSÓB
A NASTĘPIE ZAMORDOWANYM W OŚWIĘCIMIU.**

SPOŁECZEŃSTWO GARBATKI-LETNISKO

**DATA POWSTANIA 1969 R.
ODRESTAUROWANY W 2012 R.**



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 11
tel. (48) 611 86 00, fax (48) 611 86 06
kozienice@skarzysko.pgedystrybucja.pl

WP-1

Kozienice, 29-08-2011r.

TU/MW/555/2011

Załącznik nr 1 do Umowy Nr 0611/OS/RZE11/2011 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**Gmina Garbatka Letnisko
Ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka Letnisko**

**Warunki przyłączenia nr 555/2011 dla podmiotu V grupy przyłączeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV**

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: Oświetlenie uliczne.

Lokalizacja: Garbatka, ul. Kolejowa, gm. Garbatka Letnisko

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12-08-2011, określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **istniejący słup nr 10 linii n.n. „Garbatka Partyzantów II”.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaczepki prądowe w istniejącej rozdzielni stacyjnej niskiego napięcia.**
3. Moc przyłączeniowa: **istniejąca - 3 kW**, (Id: 11 0097 000) – zasilanie podstawowe
4. Rodzaj przyłącza: **napowietrzne**
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
 - **Na słupie stacyjnym lub liniowym zabudować szafę oświetleniową.**
 - **Do istniejącej linii oświetleniowej podłączyć projektowaną linię oświetleniową.**
 - **Zastosować ograniczniki przepięć.**
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: **w szafie oświetleniowej zabudowanej w miejscu łatwo dostępnym**
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: **układ pomiarowy - istniejący**
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: **zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe 20A w szafie oświetleniowej.**
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: **TN – C).**

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: Maciej Wiśniewski tel.: 48 611-86-25
15. Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Sułczyko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Kozienice
.....
Jacek Kucharczyk