



UWAGA :
Przewody c.o. prowadzić w wylewce w izolacji termicznej "clima-flex".
Grzejniki w łazienkach i umywalni ze specjalną powłoką dla pomieszczeń wilgotnych.

- OZNACZENIA :**
- przewody c.o.
 - grzejnik stalowy "PURMO"
 - typ CV11 lub CV22, CV33
 - z podłączeniem dolnym
 - i systemem przyłączeniowym HERZ-3000

NAZWA INWESTYCJI	zmiana sposobu użytkowania i przebudowa PSP w Bąkowcu na pom. OSP, świetlicę, bibliotekę oraz lokale socjalne			BRANŻA
ADRES	Bąkowiec , gm. Garbatka -Letnisko nr ewid. 131/4			IS
TEMAT RYSUNKU	RZUT PRZYZIEMIENIA - INSTALACJA C.O.			DATA 2015.08.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.Grażyna Sodal upr.nrGP-III-8386/177/87			SKALA 1:100
SPRAWDZIŁ	mgr inż.Krzyszyna Fejfer upr.nrGP-III-7342/160/92			NR RYSUNKU 1