

RIB.IZP.271.1.5.2017

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. **„Usunięcie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków typu Lemna w Bąkowcu wraz z jego zagospodarowaniem we własnym zakresie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu Lemna w Bąkowcu”**, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

Pytanie 1

Przesyłam zapytanie związane z przetargiem na usunięcie osadu z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków typu Lemna w Bąkowcu.

Wymogiem inwestora jest posiadanie referencji na usuwanie osadu z oczyszczalni ścieków za kwotę minimum 50 000 zł.

Ponieważ budowałem tę oczyszczalnię (część technologiczną oczyszczalni) i zajmuję się tego typu obiektami; w oparciu o posiadaną wiedzę informuję, że zakres prac będzie wykraczał poza zapisy zawarte w przetargu.

Usunięcie osadu wg opisu oczekiwanych prac wymagać będzie opróżnienia stawu napowietrzanego, czyli do wymiany lub częściowej zabudowy będzie wyposażenie tego stawu. Zakres robót obejmie instalacja rurowe systemu napowietrzania, część rurociągów, przepustnice itd. Zabudowa nowego systemu dyfuzorów na stawie, lub częściowy remont istniejących dyfuzorów z uzupełnieniem nowymi, nie jest wykluczone również, że dmuchawy są zużyte (czy ktoś to sprawdzał?) i będą również wymagały wymiany stopnia (chodzi o ilość zużywanej energii elektrycznej do napowietrzania, czyli ekonomikę rozwiązania). Pewnym jest, że zabudowane muszą być nowe przegrody hydrauliczne na stawie. Na modernizowanych przez nas oczyszczalniach typu Lemna nie zdarzyło się, aby stare przegrody mogły zostać powtórnie wykorzystane, a zazwyczaj większość dyfuzorów również i dmuchawy.

Reasumując – usuwanie osadu jest tylko jednym z elementów robót remontowych stawu napowietrzanego.

Wg. nas zapis o referencjach dotyczących tylko usuwania osadu nie odzwierciedla zakresu zamówienia i ogranicza listę oferentów. Takich zapisów

referencyjnych nie mamy, a dotyczą one modernizacji całych oczyszczalni. W przeciwnym razie powinienem w referencjach mieć wyszczególnione wszystkie elementy robót składające się na modernizację każdej oczyszczalni.

Pytanie brzmi:

- czy inwestor uzna referencje z wybudowanych oczyszczalni bez wyszczególnienia rodzaju i zakresu robót jako właściwe do przetargu?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest usunięcie ze stawu napowietrzanego zalegającego osadu. Demontaż i montaż systemu napowietrzanego w stawie dotleniającym są robotami towarzyszącymi oraz rozwiązaniem tymczasowym.

Ponadto Zamawiający informuje, iż na modernizację gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu zostanie przeprowadzone odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia, które obejmować będzie modernizację m.in. systemu napowietrzania.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż referencje są jedynie potwierdzeniem prawidłowo wykonanych robót budowlanych przez Wykonawcę. Natomiast zakres i rodzaj wykonanych prac należy wyszczególnić w wykazie robót budowlanych stanowiący załącznik Nr 3 do SIWZ. Dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę o wartości nie mniejszej niż **50.000,00 zł brutto (słownie zł: pięćdziesiąt tysięcy)** polegającej na usuwaniu osadu z oczyszczalni ścieków, modernizacji, budowy, przebudowy oczyszczalni ścieków.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia skutkują jednocześnie modyfikacją treści SIWZ oraz zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

WÓJT

(-) Robert Kowalczyk