

Garbatka-Letnisko, dnia 28.05.2019r.

RIB.IZP.271.1.4.2019

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **"Modernizacja przepompowni ścieków GŁOSBUD"**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie pomp wyposażonych w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się , współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczenie spełniające wymagania hydrauliczne opisane w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie pomp wyposażonych w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające się , współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym samooczyszczenie.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
Marzena Bonarańska