

Garbatka-Letnisko dnia 20.09.2016 r.

RGK 7021 4145 .2016

**„MAREL-PROJEKT”s.c.
Biuro Usług Technicznych
Lis Marek, Metlerski Artur
Radom ul. Traugutta 54/12**

**Warunki techniczne
wykonania przyłącza kanalizacji deszczowej**

do projektowanego budynku Hali Sportowej przy ul. H. Lewandowicz 2 dz. Nr ewid. 290
Gmina Garbatka-Letnisko.

1. Kanalizację deszczową należy zaprojektować w oparciu o studzienki istniejące oraz nowe usytuowane w miejscach zmiany kierunków łączonych za pomocą rur na uszczelkę gumową ułożonych ze spadkiem do studzienki usytuowanej w terenie działki nr. 290
2. Wszelkie zmiany kierunku wymagają zainstalowania studzienki rewizyjnej.
Na całym odcinku należy zachować spadek ok. 1 %.
3. Wytyczne do wykonania robót instalacyjno- montażowych przyłącza:
- o terminie realizacji poszczególnych etapów prac należy informować referat gospodarki komunalnej.
4. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami technicznymi , sposób zabezpieczeń uzgodnić z właścicielem urządzeń .

Czas ważności wydanych warunków określa się na okres 2 lat .

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej
inż. Henryk Banaś