A. POSADZKA SALI SPORTOWEJ NA GRUNCIE
nawierzchnia sportowa grub. 7 mm
pod³oga wentylowana na rusztach drewnianym systemowym grub. 10 cm
folia PE hydroizolacyjna grub. 0,2 mm
beton B-20 grub. 10 cm zatarty na g³adko, zbrojony siatk¹ stalow¹ do podk³adów betonowych, dylatowany
folia PE hydroizolacyjna grub. 0,2 mm
styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm
papa fundamentowa SBS grub. 3,2 mm zgrzewana
lepik SBS jedna warstwa
beton B-10 grub. 10 cm zatarty na g³adko
piasek ubijany warstwami grub. 30 cm
grunt nośny

B. POSADZKA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH
wyk³adzina pcv bezspoinowa grub. 2 mm / gres grub. 8 mm
masa samopoziomuj¹ca grub. 5 mm pod wyk³adzinę pcv
g³adŸ betonowa grub. 7 cm dylatowana, zbrojona siatk¹ stalow¹
folia PE izolacyjna grub. 0,2 mm
styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm
papa fundamentowa SBS grub. 3,2 mm zgrzewana
lepik SBS jedna warstwa
beton B-10 grub. 10 cm zatarty na g³adko
piasek ubijany warstwami grub. 30 cm
grunt nośny

B1. POSADZKA NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
gres grub. 8 mm
folia w p³ynie hydroizolacja grub. 2 mm z wywini¹ciem na ściany min. 0,2 m
g³adŸ betonowa grub. 7 cm dylatowana, zbrojona siatk¹ stalow¹
folia PE izolacyjna grub. 0,2 mm
styropian twardy EPS-100 grub. 15 cm
papa fundamentowa SBS grub. 3,2 mm zgrzewana
lepik SBS jedna warstwa
beton B-10 grub. 10 cm zatarty na g³adko
piasek ubijany warstwami grub. 30 cm
grunt nośny

C. STROPODACH ZAPLECZA
papa wierzchnia SBS zgrzewana grub. 5,2 mm
papa podk³adowa SBS zgrzewana grub. 3 mm
styropian twardy EPS-100 grub. 25 cm klejony i ko³kowany
papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm
lepik SBS jedna warstwa
zatarcie g³adzi¹ cementow¹ 1 cm
strop TERIVA II grub. 34 cm ze spadkiem 3 %
tynk cement.-wapienny grub. 2 cm

C1. STROPODACH Œ¥CZNIKA
papa wierzchnia SBS zgrzewana grub. 5,2 mm
papa podk³adowa SBS zgrzewana grub. 3 mm
styropian twardy EPS-100 spadkowy grub. 1-12 cm
styropian twardy EPS- 100 grub. 25 cm klejony i ko³kowany
papa paroizolacja bitumiczna SBS zgrzewana grub. 2,4 mm
lepik SBS jedna warstwa
zatarcie g³adzi¹ cementow¹ 1 cm
strop TERIVA I grub. 24
tynk cement.-wapienny grub. 2 cm

D. DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
papa wierzchnia SBS zgrzewana grub. 5,2 mm
papa podk³adowa SBS zgrzewana grub. 3 mm
twarde p³yty dachowe z we³ny mineralnej grub. 25 cm
folia PE paroizolacja grub. 0,2 mm
we³na mineralna w fa³dach blachy
w³óknina polipropylenowa
blacha stalowa trapezowa powlekana, perforacja akustyczna 15 %, wg proj. konstr.
dŸwigar z drewna klejonego wg proj. konstr.

S. ŒCIANA OSŒONOWA
tynk cienkowarstwowy 1,5 mm / od zewn¹trz /
styropian EPS-70 grub. 18 cm
bloczki silikatowe dr¹¿one grub. 24 cm
tynk wap.-cem. grub. 2cm / od wewn¹trz /

S1. ŒCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
tynk cienkowarstwowy strukturalny ponad terenem / od zewn¹trz /
styropian XP lub styrodur grub. 15 cm
lepik SBS dwie warstwy
grunt SBS na rapówce
bloczki betonowe B-20 grub. 25 cm
grunt SBS na rapówce
lepik SBS dwie warstwy





PRZEKROJE SKALA 1:100

Z1. PODEST TERENOWY PRZY WEJŒCIU
betonowa kostka wibroprasowana grub. 6 cm
podsypka cement.-piask. 1:4 grub. 5 cm
beton C12/15 grub. 15 cm
piasek zagęszczany warstwami 30 cm
grunt nośny

Z2. SCHODY TERENOWE
palisada betonowa 12x18x40 cm
podsypka cement.-piask. 1:4 grub. 5 cm
³awa beton C12/15 grub. 10 cm
piasek zagęszczany warstwami 15 cm
grunt nośny

Z3. CHODNIK
betonowa kostka wibroprasowana grub. 6 cm
podsypka cement.-piask. 1:4 grub. 5 cm
grunt stabilizowany spoiwem Rm=1,5 MPa grub. 15 cm
grunt nośny

INWESTOR:
Gmina Garbatka Letnisko
26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

BIURO PROJEKTOR:
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
MAREL-PROJEKT
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@.poczta.onet.pl

OBIEKT: Hala sportowa z zapleczem
Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290

STADIUM: P. B.
BRANŻA: ARCH.

ELEMENT: **PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C, D-D**

SKALA: 1:100
NR PROJ.: 5/16
NR ARCH.:
NR RYS.: **5**

PROJEKTOWAŁ:	DATA I PODPIS:	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	DATA I PODPIS:
mgr Marek Witold Widmon upr. bud. dP-B-7342/124/91	09.2016	inż. Jarosław Fold	mgr in. arch. Elżbieta Wiśniewicz upr. bud. ow-4-6-686/15/dP	09.2016

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE