

RGK 7021. 4145 . 2016

**„MAREL-PROJEKT” s.c.
Biuro Usług Technicznych
Lis Marek, Metlerski Artur
Radom ul. Traugutta 54/12**

Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego

do projektowanego budynku Hali Sportowej przy ul. H. Lewandowicz 2 dz. Nr ewid. 290
Gmina Garbatka-Letnisko.

1. Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rury PE Ø75 mm ewentualnie 90 mm w zależności od obliczeń, którą należy podłączyć do wodociągu o średnicy Ø 110 mm usytuowanego w pasie drogowym drogi gminnej ul. H. Lewandowicz. Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącej sieci wykonać za pomocą opaski z zasuwą odcinającą.
2. Do zasuwy należy zamontować przedłużenie z obudową i skrzynką uliczną do zasuwy, skrzynkę należy obudować płytą betonową z otworem. Położenie zasuwy należy oznakować w sposób trwały odpowiednią tabliczką.
3. Wytyczne do wykonania robót instalacyjno-montażowych przyłącza :
 - zamontowanie opaski, zasuwy , oraz próbę ciśnieniową wykonuje pracownik RGK
 - nad rurą należy umieścić taśmę metalizowaną.
 - odcinek pod drogą należy umieścić w rurze osłonowej.
 - w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami należy zabezpieczyć rurę wodociągową przed uszkodzeniem.
- 4 Należy opomiarować pobór wody przy pomocy wodomierza mokrobieżnego zamontowanego w projektowanym budynku .
Wodomierz zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym , oraz zamarzaniem.

Za zestawem wodomierzowym zamontować stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci - zawór antyskażeniowy.

Dostawa wody nastąpi po odebraniu wykonanych robót

Czas ważności wydanych warunków określa się na okres 2 lat.

KIEROWNIK
Referatu Gospodarki Komunalnej

inż. Henryk Banaś