

OZNACZENIA

NW1 - DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z: NAGRZEWNICĄ WODNĄ Q=58 kW, ODZYSKIEM CIEPŁA 72 %, NAWIEWNIKIEM WIROWYM V=7600 m3/h, TŁUMIKAMI POWIETRZA CZERPANEGO, WYRZUTOWEGO, NAWIEWANEGO, WYCIĄGANEGO, HYDRAULICZNYM SYSTEMEM PODŁĄCZENIOWYM, KOMPLETNYM SYSTEMEM STEROWANIA ORAZ KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ, CIĘŻAR URZĄDZENIA G=1020 kg

N1 - PODSTROPOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA OBIEGOWEGO Z: NAGRZEWNICĄ WODNĄ Q=25,8 kW NAWIEWNIKIEM WIROWYM Z NAKŁADKĄ WYGŁUSZAJĄCĄ, ELEMENTEM WYGŁUSZAJĄCYM NA RECYRKULACJI, PODŁĄCZENIEM HYDRAULICZNYM, KOMPLETNYM SYSTEMEM STEROWANIA ORAZ KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ, CIĘŻAR URZĄDZENIA G=104 kg

NW2 - NAGRZEWNICA WODNA Q=3,7 kW PODSUFITOWEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA NA WYMIENNIKU KRZYŻOWYM 70 %, Z HYDRAULICZNYM SYSTEMEM PODŁĄCZENIOWYM

NW3 - NAGRZEWNICA WODNA Q=3,7 kW PODSUFITOWEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA NA WYMIENNIKU KRZYŻOWYM 70 %, HYDRAULICZNYM SYSTEMEM PODŁĄCZENIOWYM

NW4 - NAGRZEWNICA WODNA Q=3,7 kW PODSUFITOWEJ CENTRALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA NA WYMIENNIKU KRZYŻOWYM 70 %, HYDRAULICZNYM SYSTEMEM PODŁĄCZENIOWYM

22/60/150 - STALOWY, DWUPŁYTOWY GRZEJNIK CENTRALNEGO OGRZEWANIA, O WYS. 60 cm, DŁ.:150 cm, ZASILANY OD DOŁU, Z KOMPLETEM WSPORNIKÓW ŚCIENNYCH, TERMOSTATYCZNĄ WKŁADKĄ ZAWOROWĄ ORAZ TERMOSTATYCZNĄ GŁOWICĄ GRZEJNIKOWĄ WANDALOODPORNĄ

UWAGI

- PRZEWÓD CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZASILAJĄCY, PROWADZONY PODPOSADZKOWO I POD STROPEM - Z RUR TYP PE-RT/PE-AL/PE-HD
- PRZEWÓD CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWROTNY, PROWADZONY PODPOSADZKOWO I POD STROPEM - Z RUR TYP PE-RT/PE-AL/PE-HD
- PRZEWÓD CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO ZASILAJĄCY, PROWADZONY PODPOSADZKOWO I POD STROPEM - Z RUR TYP PE-RT/PE-AL/PE-HD
- PRZEWÓD CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO POWROTNY, PROWADZONY PODPOSADZKOWO I POD STROPEM - Z RUR TYP PE-RT/PE-AL/PE-HD

INWESTOR:
Gmina Garbatka Letnisko
26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

BIURO PROJEKTÓW:
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
MAREL-PROJEKT
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

OBIEKT: **Hala sportowa z zapleczem**
Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290

STADIUM: **P. B.** BRANŻA: **I.S.**

ELEMENT: **RZUT PARTERU**
CENTRALNE OGRZEWANIE I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE

SKALA: 1:100 NR PROJ.: 5/16
NR ARCH.: NR RYS.: 1/CO

PROJEKTOWAŁ:	DATA I PODPIS:	OPRACOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	DATA I PODPIS:
mgr inż. Marcin Lis upr. bud. UMK-9-6-4286/TH/M	09.2016		mgr inż. M.Lewandowicz upr. bud. GP-B-730/N/80	09.2016

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE