WYKAZ POMIESZCZEŃ PIĘTRA

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. UŻYTK. / m2 /
1	PRZEDSIONEK	GRES	5,00
2	KORYTARZ	GRES	99,70
3	KORYTARZ	GRES	9,50
4	KORYTARZ	GRES	22,00
5	SZATNIA OGÓLNA	GRES	24,64
6	PRZECHOWAL. SPRZĘTU GIMNAST.	PCV	37,60
7	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	GRES	3,49
8	UMYWALNIA	GRES	4,14
9	WC MĘSKIE	GRES	8,74
10	SALA GIMNASTYCZNA	SPORTOWA	1123,11
11	SIŁOWNIA	PCV	23,13
12	KOTŁOWNIA	GRES	13,12
13	PRZEBIERALNIA	PCV	18,45
14	PRZEDSIONEK	GRES	7,64
15	WC	GRES	1,92
16	NATRYSKI	GRES	11,96
17	PRZEDSIONEK	GRES	7,64
18	WC	GRES	1,92
19	NATRYSKI	GRES	11,96
20	PRZEBIERALNIA	PCV	18,45
21	PRZEBIERALNIA	PCV	18,45
22	PRZEDSIONEK	GRES	7,64
23	W.C.	GRES	1,92
24	NATRYSKI	GRES	11,96
25	PRZEDSIONEK	GRES	7,64
26	WC	GRES	1,92
27	NATRYSKI	GRES	11,96
28	PRZEBIERALNIA	PCV	18,45
29	POKÓJ INSTRUKTORÓW	PCV	21,92
30	WC ŻEŃSKIE	GRES	7,70
31	UMYWALNIA	GRES	4,14
32	WC NIEPEŁNOSPRAWNEGO	GRES	4,78
33	MAGAZYN SPRZĘTU SZKOL.	GRES	8,00
	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM		1580,59 m2

LEGENDA

- TABLICA ELEKTRYCZNA WNĘKOWA
- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA NATYNKOWA
- PROJEKTOR LED 22000 lm, 158W np CYBERIA 390
- OPRAWA LED 4000lm, 35W np. MODERNA 2 597,
- OPRAWA LED 5500lm, 51W np. KTEG LED 597,
- OPRAWA LED 4000lm np. FLAT LED 600.LED 840 OPAL
- OPRAWA LED 6100lm, 50W, IP 65 np. COSMO LED 1287. OPAL
- OPRAWA LED 3200lm, 26W np. REGLUX 540.LED 830 OPAL
- OPRAWA LED 1000lm,11W np. S4000 LED 530.OPAL
- OPRAWA LED 440 lm. 5 W np. S4000 LED WALL 250,
- OPRAWA LED1200lm, 13W,IP44 np. BASE LED OPAL,
- OPRAWA LED 1350lm, 33W, IP 65 np. PALETTA LED 265
- OPRAWA ZEWNĘTRZNA LED 5500lm, 51W, IP56 np. BOYEN 8LED 757 NA WYSIĘGNIKU ŚCIENNYM
- OPRAWA AWARYJNA LED 150lm, 1,2 W np. LED1 S1TA1H
- OPRAWA AWARYJNA LED 342lm, 4 W np. MONITOR1 IP65
- OPRAWA AWARYJNA LED NASTROPOWA ZEWNĘTRZNA TYPU MONITOR LED AW 1h IP65
- FOTOKOMÓRKA
- ŁĄCZNIKI 16 A, 250 V PODTYNKOWE IP20
- ŁĄCZNIKI 16 A, 250 V PODTYNKOWE USZCZELNIONE IP44
- DZWONEK SZKOLNY 25/VA, ~230V, IP44
- GNIAZDO PODTYNKOWE 16 A/Z, 250V PODWÓJNE
- GNIAZDA NATYNKOWE 16 A, 250 V SZCZELNE IP44 LUB PODTYNKOWE USZCZELNIONE IP44
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK POŻAROWY
- SP SIŁOWNIK OTWIERANIA OKIEN 230V
- NK NAPĘD ROZKŁADANIA KOSZY
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE
- GŁÓWNE TRASY PROWADZENIA PRZEWODÓW
- PRZEWODY POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

System detekcji gazów

- P-17 DWUKANAŁOWA CENTRALKA DETEKCYJNO-ODCINAJĄCA ALPA P-17/XEP,1240
- SmArtGaz ExLEL-0-420 CZUJNIK GAZU SmArtGaz ExLEL-0-420
- SZOAmini SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY SZOAmini
- MAG-3 ZAWÓR ODCINAJĄCY MAG-3

Instalacja radiofoniczna

- WR WZMACNIACZ RADIOFONICZNY
- KOLUMNA GŁOŚNIKOWA Z OSŁONĄ SIATKOWĄ
- GŁOŚNIK ŚCIENNY
- GNIAZDO MIKROFONOWE

RZUT PARTERU SKALA 1:100



Legenda oznaczeń urządzeń sanitarnych

- WENTYLATOR KANAŁOWY 230V
- WENTYLATOR WYCIĄGOWY 230V
- APARAT GRZEWCZO- WENTYLACYJY
- CENTRALA WENTYLACYJNA WYWIEWNO-NAWIEWNA NW
- PANEL STEROWNICZY WENTYLACJI
- POMPA WODNA
- ZAWÓR TRÓJDOGOWY

INWESTOR:
Gmina Garbatka Letnisko
26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1

BIURO PROJEKTÓW: MAREL-PROJEKT
BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom
Tel./ Fax. (048) 362 35 35, e-mail: marelproject@poczta.onet.pl

OBIEKT: Hala sportowa z zapleczem
Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicza 2, dz. nr 290
STADIUM: P. B.
BRANŻA: ELEKT

ELEMENT: RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA: 1:100
NR PROJ.: 5/16
NR ARCH.:
NR RYS.: 2E

PROJEKTOWAŁ: Krzysztof Krawczyk, upr. bud. IP-R-0429/98
DATA I PODPIS: 09.2016
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wiśniewski, upr. bud. IP-R-0962/99
DATA I PODPIS: 09.2016

ALL RIGHTS RESERVED
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE