

RIB.IZP.271.1.5.2019

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **"Budowa hali sportowej przy PSP w Garbatce-Letnisko"**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy montowany system podłoga musi być przebadany na zgodność z obowiązującą normą PN EN 14 904 we wszystkich 13-tu kryteriach tej normy w upoważnionej do tego celu notyfikowanej jednostce badawczej, na potwierdzenie czego Wykonawca podłogi musiał będzie przedstawić Zamawiającemu;

- a) deklarację właściwości użytkowych
- b) kartę techniczną
- c) świadectwo z badań systemu podłogi wykonanych w jednostce badawczej oraz przez tę jednostkę wystawioną.

Odpowiedź:

Montowana podłoga sportowa musi posiadać Deklarację właściwości użytkowych wystawioną przez producenta podłogi w zgodności z normą PN EN 14904 we wszystkich 13-tu parametrach tej normy wystawioną przez upoważnioną do tego celu jednostkę notyfikującą.

Pytanie 2

Czy montowana podłoga musi posiadać klasyfikację palności na poziomie CflS1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi (konstrukcja + nawierzchnia)?

Odpowiedź:

Podłoga musi posiadać klasyfikację palności na poziomie CflS1 na podstawie raportu z klasyfikacji reakcji na ogień całego systemu podłogi (konstrukcja + nawierzchnia).

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał aby montowana podłoga jako cały system pochodziła w całości (konstrukcja + nawierzchnia) od jednego producenta, na co producenci wystawiają dokumentację atestacyjną?

Odpowiedź:

Podłoga jako cały system (konstrukcja + nawierzchnia) może w całości pochodzić od jednego producenta na co producent musi posiadać Deklarację właściwości użytkowych wykonaną w notyfikowanej jednostce.

Pytanie 4

Czy Zamawiający rozważy możliwość polepszenia parametrów sportowych podłogi poprzez zastosowania rolowanej wykładziny PCV, jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o minimum 7,5 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła wielowarstwowa warstwa czystego 100% PCV o grubości min. 2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni syntetycznej jako wierzchniej warstwy podłogi sportowej o min. 7 mm grubości, w której wierzchnią warstwę będzie stanowiła warstwa czystego 100% PVC (w tym wielowarstwowa wierzchnia warstwa użytkowa o grubości min. 2 mm)

Pytanie 5

Czy należy wykonać system podłogi dla jego trwałości, jakości, żywotności i odporności na wilgoć ze sklejki w całości liściastej min.BFU100?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wykonania systemu podłogi o rozwiązaniach konstrukcyjnych opartych na systemie konstrukcji z pianki i sklejki liściastej min. BFU100 oraz posiadających pełną zgodność z normą PN EN 14904 we wszystkich kryteriach tej normy

Pytanie 6

Czy dla polepszenia jakości, żywotności i podwyższenia parametrów sportowych Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemowej podłogi sportowej składającej się z następujących warstw;

- Pianka poliuretanowa o grubości 15 mm
- Warstwa sklejki liściastej o grubości 15 mm łączonej między sobą na specjalny system zamków
- Wykładzina sportowa o grubości minimum 7,5 mm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonania systemowej podłogi sportowej składającej się z następujących warstw:

1. Pianka poliuretanowa o grubości 15 mm
2. Sklejka liściasta o grubości 15 mm łączona między sobą na system zamków
3. Wykładzina sportowa wielowarstwowa o grubości min. 7 mm

Pytanie 7

Czy dla polepszenia jakości, żywotności i podwyższenia parametrów sportowych Zamawiający będzie wymagał zastosowania wykładziny sportowej posiadającej certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych:

- a. Certyfikat FIBA (światowej federacji koszykówki)
- b. Certyfikat FIVB (światowa federacja siatkówki)
- c. Certyfikat EHF (europejska federacja piłki ręcznej)
- d. Certyfikat IHF (światowa federacja piłki ręcznej)
- e. Certyfikat IFF (światowa federacja unihokej)
- f. Certyfikat ITF (światowa federacja tenisa ziemnego)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza by montowany system podłogi sportowej posiadał przynajmniej 3 certyfikaty międzynarodowych federacji sportowych, tj:

1. Certyfikat FIBA (Światowa Federacja Koszykówki)
2. Certyfikat FIVB (Światowa Federacja Siatkówki)
3. Certyfikat EHF i IHF (Światowa i Europejska Federacja Piłki Ręcznej)

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejszy dokument przekazany Wykonawcom stanowi integralną część SIWZ i wzoru umowy.

Wójt

Teresa Fryszkiewicz

