



**RZECZPOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN  
PRZECIWPOŻAROWYCH**

mgr inż. Janusz Krzyk nr upr. 197/93

Radom, dnia 2.12.2016

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej stwierdzam  
bez uwag

**OZNACZENIA**

- HP 25 - HYDRANT P.POŻ. dn25 W SKRZYŃCE NATYNKOWEJ, Z PRĄDOWNICĄ, WĘZEM PÓLSZTYNYM Dł. 25m  
ORAZ GAŚNICĄ PROSZKOWĄ  
ZM - PRZECIWOPARZENIOWY ZAWÓR MIESZAJĄCY dn25 W SKRZYŃCE NATYNKOWEJ

**UWAGI**

- - PRZEWÓD WODY ZIMNEJ WEWNĘTRZNEJ - Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH (P.POŻ.)  
ORAZ RUR PE (CELE GOSPODARCZE)  
—W—W— - PRZEWÓD WODY ZIMNEJ ZEWNĘTRZNEJ - Z RUR PE-HD  
— — — - PRZEWÓD WODY CIEPŁEJ - Z RUR PE  
— . . . - PRZEWÓD WODY ZMIESZANEJ - Z RUR PE  
— . — — - PRZEWÓD WODY CYRKULACYJNEJ - Z RUR PE

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych  
i zdrowotnych bez zastrzeżeń z zastrzeżeniami .....

Data 2.12.2016  
Lp. opinii 2/16  
mgr inż. ELŻBIETA WIECZORKA  
Rzecznik ds. sanitarnohigienicznych  
Upr. nr 13/10 w zakresie bez ograniczeń  
27-200 Starachowice, ul. 9 Maja 12 m. 3  
tel. dom. 41 274 58 40, kom. 501 568 212

INWESTOR:

**Gmina Garbatka Letnisko**  
**26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1**

BIURO  
PROJEKTÓW:

**MAREL-PROJEKT**  
ul. Traugutta 54/12 26-600 Radom  
Tel./ Fax: (048) 362 35 35, E-mail: marelprojekt@poczta.onet.pl

OBIEKT:

Hala sportowa z zapleczem  
Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290

STADIUM:

P. B.

BRANŻA:

I.S.

ELEMENT:

RZUT PARTERU - INST. WODOCIĄGOWA  
WOD.-KAN. i KANALIZACJA DESZCZOWA

SKALA:

1:100

NR PROJ.:

5/16

NR ARCH.:

NR RYS.:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż.  
Marek Lis  
upr. bud.  
UW-4-K-8386/114/84

DATA I PODPIS:

09.2016

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż.  
M.Świątkiewicz  
upr. bud.  
GP-II-7342/8/93

DATA I PODPIS:

09.2016

**3/3**

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE