



OZNACZENIA

- NW1 - DACHOWA CENTRALA WENTYLACYJNA Z: NAGRZEWNICĄ WODNĄ Q=58 kW, ODZYSKIEM CIEPŁA 72 %, NAWIEWNIKIEM WIROWYM V=7600 m³/h, TŁUMIKAMI POWIETRZA CZERPANEGO, WYRZUTOWEGO, NAWIEWANEGO, WYCIĄGANEGO, HYDRAULICZNYM SYSTEMEM PODŁĄCZENIOWYM, KOMPLETNYM SYSTEMEM STEROWANIA ORAZ KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ. CIĘŻAR URZĄDZENIA G=1020 kg
- N1 - PODSTROPOWA NAGRZEWNICA POWIETRZA OBIEGOWEGO Z: NAGRZEWNICĄ WODNĄ Q=25,8 kW NAWIEWNIKIEM WIROWYM Z NAKŁADKĄ WYGŁUSZAJĄCĄ, ELEMENTEM WYGŁUSZAJĄCYM NA RECYRKULACJI, PODŁĄCZENIEM HYDRAULICZNYM, KOMPLETNYM SYSTEMEM STEROWANIA ORAZ KONSTRUKCJĄ WSPORCZĄ, CIĘŻAR URZĄDZENIA G=104 kg

PRZEKROJE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH W SALI SPORTOWEJ

INWESTOR:		Gmina Garbatka Letnisko		26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyńskich 1	
BIURO PROJEKTÓW:		BIURO USŁUG TECHNICZNYCH		M AREL-PROJEKT	
OBIEKT:		Hala sportowa z zapleczem		STADIUM:	
Garbatka Letnisko, ul. Lewandowicz 2, dz. nr 290		P. B.		I.S.	
ELEMENT:		PRZEKROJE URZĄDZEŃ		SKALA:	
WENTYLACYJNYCH W SALI SPORTOWEJ		CENTRALNE OGRZEWANIE		1:100	
I CIEPŁO TECHNOLOGICZNE		NR ARCH:		NR RYS:	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Morek Łukasz		DATA I PODPIS: 09.2016		DATA I PODPIS: 09.2016	
WYKONAŁ: inż. bud. gpr-11-1342/9/93		OPRACOWAŁ: inż. bud. gpr-11-1342/9/93		BRANŻA:	
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE SĄ ZASTRZEŻONE		ALL RIGHTS RESERVED		5/CO	