

SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ ZASILANIA
KOMORA OBUDOWY STUDNI NR 3

POZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ	UWAGI
1	rura wywiewna	szt.	1	
10	zasuwa klinowa płaska kołnierzowa \varnothing 125mm	szt.	1	
9	zawór zwrotny kołnierzowy \varnothing 125mm	szt.	1	
6	wodomierz studzienny kolanowy \varnothing 125mm	szt.	1	
5	manometr M100R (0-4/1,6)N z kurkiem manom. \varnothing 15mm	szt.	1	
8	otwór do pomiaru zwierciadła wody	szt.	1	
7.1	zawór odpowietrzający pływakowy kołnierzowy \varnothing 25mm	szt.	1	
7	zawór czerpalny do pobrania prób \varnothing 15mm typ M15	szt.	1	
12	głowica studzienna D=20" dn=125mm	szt.	1	
16	rura stal nierdzewna 1H18M9 kołnierzowa \varnothing 125mm	mb	28	PN-EN10312
17	czujnik "Cluwo"	szt.	1	
18.1	zwężka kołnierzowa	szt.	1	
18	pompa głębinowa SP125 z silnikiem N=18,5 kW	szt.	1	