

"ELPROBUD KUCHARCZYK"

KUCHARCZYK JAROSŁAW

ul. Przecinka 21, 26-903 Brzóza

t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(STRONA TYTUŁOWA)

Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLЕНИЯ BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GARBATKA LETNISKO, GM. GARBATKA LETNISKO.		
Kat. Obiektu budowlanego	XXVI		
Jednostka ewidencyjna	140701_2 GARBATKA LETNISKO		
Obręb	0011 GARBATKA LETNISKO PÓLNOC		
Numery działek	126/3		
Inwestor	Gmina GARBATKA LETNISKO ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko		
Stanowisko	imię i nazwisko	Data	podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Kucharczyk nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02 nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02 w specjalność inst.-inż. w zakresie sieci i inst. el.	19.07. 2022	
Nr egzemplarza	4		
Spis zawartości projektu	1.	Strona tytułowa projektu zagospodarowania terenu	1
	2.	Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa	2-3
	3.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	4
	4.	Projekt zagospodarowania – część rysunkowa: – Lokalizacja – rys. nr 1/PZT	5
	5.	Oświadczenie projektanta	6
	6.	Uprawnienia projektanta	7-8
KOZIENICE		LIPIEC 2022	

Projekt zagospodarowania terenu- część opisowa.

1) Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego - długość trasy 431 metrów.

2) Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki:

Teren zagospodarowany zabudową sportową, boisko sportowe, budynek sportowy, istniejąca infrastruktura: sieć elektroenergetyczna, wodociągi, kanalizacja, gazociągi, sieć telefoniczna.

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym:

- a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi,
- b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
- c) układ komunikacyjny,
- d) sposób dostępu do drogi publicznej,
- e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu,
- f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Projektuję się sieć elektroenergetyczną kablową niskiego napięcia 0,4kV o długość trasy 431 metrów, na głębokości min. 70cm, słupy oświetleniowe metalowe/aluminiowe na prefabrykowanych fundamentach o wysokości do 12m, szafa zasilająca, szafa oświetleniowa. Przejścia poprzeczne z istniejącą infrastrukturą wykonane w rurach ochronnych. Dostęp do projektowanych urządzeń od strony drogi publicznej.

4) Zestawienie:

- a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, przy czym powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy oraz balkony,
- b) powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników,
- c) powierzchni biologicznie czynnej,
- d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Projektowana sieć elektroenergetyczna w pasie poza otoczeniem pola gry w działce gminnej o długości trasy 431 metrów.

Istniejące zagospodarowanie działki objętej wnioskiem zgłoszeniowym i projektem zagospodarowania w całości przeznaczone pod zabudowę sportową. Planowana inwestycja nie wpływa na zmianę istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnie zieleni lub powierzchnie biologicznie czynną oraz innych części terenu.

5) Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Dla terenu występuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

6) Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi;

Projektowana sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego nie wpływa na ograniczenia istniejących dróg pożarowych, oraz nie wymaga zapewnienia zaopatrzenia w wodę.

7) Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;

Projektowana sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oświetlenia boiska działce gminnej o długości trasy 341 metrów wykonana jako kablowa (ziemna) kablem typu YAKXs i w rurach ochronnych typu SRS lub DVK. Słupy metalowe/aluminiowe o wysokości do 12m.

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specyfiki instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02

Informacje o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego na działce 140701_2 GARBATKA LETNISKO, 0011 GARBATKA LETNISKO PÓŁNOC dz. 126/3.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20, art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w granicach działki nr ew.: 140701_2 GARBATKA LETNISKO, 0011 GARBATKA LETNISKO PÓŁNOC dz. 126/3 na której projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu działek sąsiednich.

Projektowana inwestycja:

- nie ogranicza zabudowy na działkach sąsiednich: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego użytkowania – Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- nie powoduje występowania miejsc dostępnych dla ludzi, w których zostałyby przekroczone dopuszczalne rozporządzeniem poziomy pól elektroenergetycznych w środowisku – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów,
- nie generuje ponadnormatywnych poziomów hałasów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Planowana budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia sportowego stanowić będzie rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej w m. Garbatka Letnisko, gmina Garbatka Letnisko i służyć będzie kontynuacji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w m. Garbatka Letnisko, gmina Garbatka Letnisko.


W związku z projektowaną budową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego w działce gminnej w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się obiekty sportowe oraz budynki sportowe w odległościach zgodnych:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne z późniejszymi zmianami – Art. 51,
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM [Dz. U. Nr 80, poz. 717] – Art. 53,
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- PN 05100-1,
- N SEP-E-001,
- N SEP-E-002,
- N SEP-E-003,
- N SEP-E-004,
- PN-E-05115,
- PN-IEC 364,
- PN-IEC 60364,
- PN-EN 12193/2019-01.

Projektowana sieć elektroenergetyczna nie generują zanieczyszczeń, nie są źródłem drgań i nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

Projektowana sieć elektroenergetyczna spełnia podstawowe wymagania i warunki użytkowe określone w przepisach, w szczególności:

1. Bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe i właściwe warunki eksploatacji i możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego zapewnia zastosowanie gotowych wyrobów posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty,
2. Usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów – nie dotyczy,
3. Zachowane są warunki ochrony od porażeń,
4. Usytuowanie projektowanych tras sieci elektroenergetycznej kablowej jest bezkolizyjne w stosunku do istniejących obiektów, spełniają wymogi odpowiednich przepisów i norm.


mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02

"ELPROBUD KUCHARCZYK"

KUCHARCZYK JAROSŁAW

ul. Przecinka 21, 26-903 Brzóza

t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl


OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 oświadczam, że Projekt p.t.: „**BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GARBATKA LETNISKO, GM. GARBATKA LETNISKO. -BRANŻA ELEKTRYCZNA** został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02



19-07-2022

DECYZJA NR 369/U/02

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89 z 1994 r. poz.414)z późn.zm. oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inż.Jarosława Kucharczyka, na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom Politechniki Radomskiej, Wydział Transportu, na kierunku Elektrotechnika, w zakresie elektroenergetyka) i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną,-

N A D A J E

Panu mgr inż. Jarosławowi Kucharczykowi
ur.dnia 11 kwietnia 1970 r. w Głowaczowie

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH**

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami.


UZASADNIENIE

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego, Zarządzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwca 2002 r., i zmieniającym je Zarządzeniem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana mgr inż.Jarosława Kucharczyka, wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w powyższej specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.


Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

**Zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02



Z p. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Witold Maczyński
mgr inż. arch. Witold Maczyński
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Rozwoju Regionalnego, Architektury
i Zagospodarowania Przestrzennego



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4WA-MCL-7ZX *

Pan JAROSŁAW KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3900/02

adres zamieszkania ul. PRZECINKA 21, 26-903 Głowaczów

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

**Zgodność
z oryginałem**

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa 348/02

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



"ELPROBUD KUCHARCZYK"
KUCHARCZYK JAROSŁAW
ul. Przecinka 21, 26-903 Brzóza
t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY (STRONA TYTUŁOWA)			
Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GARBATKA LETNISKO, GM. GARBATKA LETNISKO.		
Kat. Obiektu budowlanego	XXVI		
Jednostka ewidencyjna	140701_2 GARBATKA LETNISKO		
Obręb	0011 GARBATKA LETNISKO PÓŁNOC		
Numery działek	126/3		
Inwestor	Gmina GARBATKA LETNISKO ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko		
Stanowisko	imię i nazwisko	Data	podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Kucharczyk nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02 nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02w specjalność inst.-inż. w zakresie sieci i inst. el.	19.07. 2022	
Nr egzemplarza	4		
Spis zawartości projektu	1.	Strona tytułowa projektu architektoniczno-budowlanego	1
	2.	Projekt architektoniczno-budowlany – część opisowa	2-3
	3.	Opinia geotechniczna	4
	4.	Projekt architektoniczno-budowlany – część rysunkowa: Lokalizacja – rys. nr 1/PAB	5
	5.	Oświadczenie projektanta	6
KOZIENICE		LIPIEC 2022	

Projekt architektoniczno-budowlany - część opisowa.

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego.
Kat. Obiektu budowlanego: XXVI

2) Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego - długość trasy 431 metrów.

3) Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego, w tym jego wygląd zewnętrzny, uwzględniając charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystykę elewacji, a także sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących;

Projektuję się sieć elektroenergetyczną kablową niskiego napięcia 0,4kV o długość trasy 431 metrów, na głębokości min. 70cm, słupy oświetleniowe metalowe/aluminiowe na prefabrykowanych fundamentach o wysokości do 12m. Przejścia poprzeczne z istn. infrastrukturą wykonane w rurach ochronnych. Dostęp do projektowanych urządzeń od strony drogi gminnej i ciągów pieszych.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

- sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego o długość trasy 431 metrów;
- stanowisko słupowe nN – 6 kpl.

5) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem:

Inwestycja nie jest związana z odprowadzaniem ścieków, zanieczyszczeniem atmosfery ani gleby, nie przewiduje się wycinki drzew. Inwestycja nie wpłynie znacząco na stan środowiska naturalnego i nie pogorszy jego stanu.

Zakres projektowanych robót.

- Budowę linii kablowej oświetleniowej nN YAKXs 4x35 mm² + FeZn 25x4mm – Lt= 306m (Lk=348m),
- Budowę linii kablowej oświetleniowej nN YAKXs 4x120 mm² + FeZn 25x4mm – Lt= 125m (Lk=135m),
- Wykonanie zabezpieczeń linii kablowej oświetleniowej rurami typu DVK 50 lub SRS 50 – Lt=18m,
- Montaż słupów(masztów) oświetleniowych 12m na fundamentach o wys. min. 150 z prefabrykatów kpl. 6
- Montaż naświetlaczy 395 W / 56100lm szt. 24
- Montaż szafy zasilającej szt. 1
- Montaż szafy oświetleniowej szt. 1
- Wykonanie uziemienia słupów(masztów) oświetleniowych kpl. 6
- Wykonanie uziemień otokowych słupów (masztów) oświetleniowych kpl. 6

Stan projektowany.

Projektowana sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego w działce gminnej (poza otoczeniem pola gry) o długości trasy 431 metrów wykonana jako kablowa (ziemna) kablem typu YAKXs i w rurach ochronnych typu SRS, DVK. Słupy metalowe/aluminiowe o wysokości do 12m.

Ochrona podstawowa

Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porażeniem realizowana będzie poprzez:


- Izolację podstawową (fabryczną).
- Osłony.

Ochrona przed dotykiem pośrednim

Ochrona dodatkowa realizowana będzie poprzez samoczynne wyłączenie zasilania.

Ochrona odgromowa słupów (masztów) oświetleniowych.

Ochronę odgromową masztów oświetleniowych boiska sportowego stanowią projektowane uziomy otokowe, wykonane bednarką FeZn 25x4, połączone ze sobą promieniowo, układane w ziemi w odstępach 1m na głębokości 0.6-1.4m wzrastającej w miarę oddalania się od masztu o $R < 10\Omega$.



mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa 348/02

Opinia geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Opinię geotechniczną sporządzono na zlecenie inwestora, który planuje budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego w obrębie geodezyjnym 0011 GARBATKA LETNISKO PÓŁNOC, gm. Garbatka Letnisko. Zakres prac obejmuje budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia boiska sportowego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia budowlanych (DZ.U. Z 2012 nr 0 poz. 463), obiekt budowlany jakim jest linia elektroenergetyczna zaliczyć należy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Są to proste konstrukcja w niewielkim obiektach budowlanych w prostych warunkach gruntowych, dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów i zagrożenie życia i mienia jest małe. Badania kategorii I oceniono wstępnie rozpoznając warunki gruntowe i na podstawie doświadczenia uzyskane z sąsiednich budowli.

W związku z czym stwierdza się iż w podłożu projektowanej inwestycji występują proste warunki gruntowe.


mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02

"ELPROBUD KUCHARCZYK"

KUCHARCZYK JAROSŁAW

ul. Przecinka 21, 26-903 Brzóza

t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl


OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 oświadczam, że Projekt p.t.: „**BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GARBATKA LETNISKO, GM. GARBATKA LETNISKO. -BRANŻA ELEKTRYCZNA** został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlane: do projektowania bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02



19-07-2022

"ELPROBUD KUCHARCZYK"

KUCHARCZYK JAROSŁAW

ul. Przecinka 21, 26-903 Brzóza

t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA

I INNE DOKUMENTY

(STRONA TYTUŁOWA)

Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GARBATKA LETNISKO, GM. GARBATKA LETNISKO.		
Kat. Obiektu budowlanego	XXVI		
Jednostka ewidencyjna	140701_2 GARBATKA LETNISKO		
Obręb	0011 GARBATKA LETNISKO PÓLNOC		
Numery działek	126/3		
Inwestor	Gmina GARBATKA LETNISKO ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko		
Stanowisko	imię i nazwisko	Data	podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Kucharczyk nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02 nr ew. MIIIB MAZ/IE/3900/02w specjalność inst.-inż. w zakresie sieci i inst. el.	19.07. 2022	
Spis zawartości	1. Protokół z narady koordynacyjnej 2. Informacja BIOZ		
Nr egzemplarza	4		
KOZIENICE		LIPIEC 2022	

"ELPROBUD KUCHARCZYK"

KUCHARCZYK JAROSŁAW

ul. Przecinka 21, 26-903 Brzózka

t. 600857422 email: elprobudkucharczyk@poczta.onet.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego	BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA OŚWIETLENIA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GARBATKA LETNISKO, GM. GARBATKA LETNISKO.		
Kat. Obiektu budowlanego	XXVI		
Jednostka ewidencyjna	140701_2 GARBATKA LETNISKO		
Obręb	0011 GARBATKA LETNISKO PÓŁNOC		
Numery działek	126/3		
Inwestor	Gmina GARBATKA LETNISKO ul. Skrzyńskich 1 26-930 Garbatka-Letnisko		
Stanowisko	imię i nazwisko	Data	podpis
Projektant	mgr inż. Jarosław Kucharczyk nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02 nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02w specjalność inst.-inż. w zakresie sieci i inst. el.	19.07. 2022	
KOZIENICE		LIPIEC 2022	

Część opisowa:

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oświetlenia boiska - długość trasy 431 metrów.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren zagospodarowany zabudową sportową, boisko sportowe, budynek sportowy, istniejąca infrastruktura: sieć elektroenergetyczna, wodociągi, kanalizacja, gazociągi.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejąca sieć elektroenergetyczna.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Porażenie prądem elektrycznym przy linii sieci elektroenergetycznej, roboty prowadzone za pomocą dźwigu (rozładunek), wypadek komunikacyjny.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż stanowiskowy, roboty prowadzone według instrukcji BHP i zakładowych, według instrukcji prowadzenie robót w pasie drogi publicznej i kodeksu drogowego, roboty w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych będących na majątku PGE Dystrybucja S.A. wykonywać pod nadzorem pracownika RE KOZIENICE.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporządzeniem min. Infrastruktury Dz 120 poz 1125, 1126 roboty budowlane objęte w. w. projektem podlegają obowiązkowi wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem budowy.

mgr inż. Jarosław Kucharczyk
upr. budowlana: do projektowania bez
ograniczeń w szerokości instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych / elektroenergetycznych
nr ew. upr. Wa-348/02

