

Krzeszów, dnia 02.05.2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Remont dróg gminnych nr 102404R i Nr 102403R od dr. powiatowej Nr 1069R"

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

Pytanie i odpowiedź 1

Ze względu na rozbieżność w dokumentacji prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy wiążącej na odcinku 0+810 – 1+574.

Zamawiający informuje, iż grubość warstwy wiążącej na odcinku 0+810 – 1+574 należy przyjąć 4 cm.

Pytanie i odpowiedź 2

Ze względu na rozbieżność w dokumentacji prosimy o sprecyzowanie grubości warstwy ścieralnej na odcinku 1+574 – 2+368.

Zamawiający informuje, iż grubość warstwy ścieralnej na odcinku 1+574 – 2+368 należy przyjąć 4 cm.

Pytanie i odpowiedź 3

Proszę o dołączenie do dokumentacji projektowej szczegółu wykonania przepustu wraz z określeniem kilometraża. Ponadto ze względu na brak kompatybilności pomiędzy średnicą rur i ścianek czołowych proszę o jednoznaczne ich określenie.

Zamawiający informuje, iż rozliczenie wykonanych prac jest rozliczeniem ryczałtowym a nie kosztorysowym, w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się ze szczegółami inwestycji w terenie. Nie jest to budowa i przebudowa tylko remont. W km 1 + 571 proszę przyjąć ścianki czołowe na przepust o średnicy 60cm.

Pytanie i odpowiedź 4

Prosimy o zwiększenie podanych w przedmiarze powierzchni warstwy wiążącej i zabezpieczenia geosiatki ze względu na wykonanie odsadzek warstw konstrukcyjnych.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje wykonania odsadzek w warstwie wiążącej przez co nie ma konieczności zwiększania ilości geosiatki.

Pytanie i odpowiedź 5

Ze względu na rozbieżność w dokumentacji proszę o potwierdzenie wykonania warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W.

Proszę przyjąć w założeniach wykonawczych warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

Pytanie i odpowiedź 6

Prosimy o zwiększenie podanej w przedmiarze powierzchni warstwy wiążącej ze względu na wykonanie odsadzek warstw konstrukcyjnych.

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje się wykonania odsadzek w warstwie wiążącej

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter nie ma konieczność przedłużenia terminu składania ofert.

Z poważaniem,

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.