

Krzeszów, dnia 17.11.2022r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzeszów – etap II"

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami, wyjaśnieniami i modyfikacjami:

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu: Numer sprawy: RG.271.7.2022, Nazwa zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzeszów – etap II, zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentów:

1. Warunki techniczne na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie dnia 26.04.2022r
Dokument dołączono do odpowiedzi (załącznik 1)
2. Protokół narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nisku Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Nr G.6630.80.2022 - z dnia 06.05.2022r
Dokument dołączono do odpowiedzi (załącznik 2.1, 2.2)
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
Omyłkowo załączono do dokumentacji niewłaściwy plik zawierający wzór umowy do postępowania przetargowego nr RG.271.2.2022, po zauważeniu błędu zastąpiono go STWiORB w dniu 10.11.2022 r.
4. W związku z załączeniem przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej Umowy nr RG.272.2.2022 na budowę ścieżki rowerowej w Gminie Krzeszów, prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób budowa ścieżki rowerowej związana jest z zadaniem? Czy należy przewidzieć odtworzenia tej ścieżki ?
Odpowiedzi udzielono w pkt. 3
5. Prosimy o wyjaśnienie zakresu pozycji przedmiaru nr 13d.3 oraz 14d.3. Jakiego rodzaju i gdzie należy zastosować przejścia szczelne fi 200 w ilości 3 szt oraz fi 90 w ilości 1 szt?

**Przejścia szczelne fi200 sztuk 3 zastosować na przejściu rury 200 PVC przez dwie studnie betonowe (rozgałęźna i rozprężna)
Przejście dn90 - sztuk 1 dotyczy włączenia rurociągu tłocznego od istniejącej przepompowni przydomowej.**

6. Prosimy o sprecyzowanie czy rura PE ma być rurą typu PEHD100, czy dwuścienną PERC100? Oraz czy średnica fi 200, jest średnicą wewnętrzną czy zewnętrzną rury?

W przejściu po rowem ma być rura dwuwarstwowa PERC dn200 - średnica wewnętrzna

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. Strona internetowa postępowania;
3. a/a.