

Wodzierady , dnia 15.02 .2012 roku

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na „ Budowa ogólnodostępnego boiska
sportowego w miejscowości Marianów.”**

W związku z zapytaniem dotyczącym :

1. Czy rzeczywiście /jak wynika z kosztorysu/ ziemia z wykopu pod nawierzchnię boiska powinna być złożona w odległości 60m od wykopu i uformowana w nasyp.
2. Kosztorys nie zawiera ułożenia geosiatki – proszę o zajęcie stanowiska
3. Poz. 21 kosztorysu – co autor miał na myśli pisząc „ przygotowanie i montaż zbrojenia – rury stalowe” a w nakładach: „akcesoria stal po połączeń mont. do przysp.”

Zamawiający odpowiada :

1. Ziemia z wykopu powinna być złożona w maksymalnej odległości 60m i ułożona w sposób zapewniający bezpieczeństwo.
2. W projekcie nie była uwzględniona warstwa geosiatki, a jedynie geowłóknina.
3. W poz. 21 kosztorysu jest uwzględniony montaż bramek.

Z poważaniem

Wójt Gminy
Bożena Płonek