

Wodzierady , dnia 29.02 .2012 roku

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na „ Zakup materiałów wraz z
transportem na utwardzenie dróg.”

W związku z zapytaniem dotyczącym :

1. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj kamienia ma być użyty przy realizowaniu przetargu, dolomitowy, chalcedon czy inny.

Zamawiający odpowiada :

1. Kamień dolomitowy w granulacji 0-31,5mm zgodnie z PN-S-06102.

Z poważaniem

Wójt Gminy
Bożena Płonek