

Wodzierady , dnia 11.04 .2012 roku

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na „ Budowa przydomowych
oczyszczalni w Gminie Wodzierady”

W związku z zapytaniem dotyczącym :

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przelewu wierzytelności należnej Wykonawcy na Bank udzielający kredytu w celu sfinansowania prac, cele zabezpieczenia tak udzielonego kredytu

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności należnej Wykonawcy na Bank udzielający kredytu.

2. Mając na uwadze zachowanie zasad równoważności ofert prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania oczyszczalni przydomowe spełniające wymagania normy 12 566-3 i posiadające CE wraz z raportami Badań wykonane z polietylenu i podzielone na 3-komory modułowe pracujące w technologii osadu czynnego równoważnie do oczyszczalni proponowanych w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie które będą posiadały min. trzy komory:

- komorę wstępnego oczyszczania (separacji skratek),
- komorę osadu czynnego (natleniania),
- osadnik wtórny (z recyrkulacją osadu)

Nie dopuszcza się oczyszczalni posiadających osadnik gnilny.

3. Prosimy również o odpowiedź czy Zamawiający biorąc pod uwagę konieczność opróżniania oczyszczalni i pojawiające się z tego tytułu ryzyko zerwania przegród pod wpływem obciążenia dopuszcza zastosowanie urządzeń w których poszczególne komory montowane są metodą klejenia, spawania lub zgrzewania.

- nie dopuszcza się oczyszczalni w których istnieje ryzyko zerwania przegród. Zamawiający nie określa w jaki sposób mają być montowane komory.

4. Czy Zamawiający dopuści jako równoważne modułowe 3-komorowe z trzema osobnymi komorami bez wspawywanych przegród o pojemności osadnika wstępnego min. 1m³ dla oczyszczalni o przepływie do 0,9m³ dla oczyszczalni o przepływie do 1,8m³, pracujące w nowoczesnej technologii osadu czynnego i złoża fluidalnego (MBBR), gwarantujące wysoką stabilność pracy i wysokie parametry oczyszczania potwierdzone raportem z badań w notyfikowanym laboratorium UE w zakresie normy PN-EN 12566-3+A1:2009.

- w pkt. 24.6 SIWZ Zamawiający informuje, że dopuszcza materiały równoważne do zamieszczonych w projekcie technicznym i Stwor oraz określa parametry jakie muszą być zachowane.

- metoda oczyszczania niskoobciążony osad czynny
- max. przepływ –typ I do 0,9m³/d, typ II do 1,5m³/d
- sterowanie pracą oczyszczalni automatyczne
- zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego PP lub PEHD wykonanych metodą formowania rotacyjnego.

Ponadto oczyszczalnie muszą posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 12566-3:2005+A1:2009, oraz posiadać znak CE potwierdzony raportem z badań przez Laboratorium notyfikowane.

Do w/w punktu Dotyczy również odpowiedź udzielona w pkt. 2.

5. W rozdziale III Stwor w pkt. 1 ppkt. 1.4.1.2 Zamawiający bardzo szczegółowo opisuje parametry wymaganych urządzeń, które wskazują tylko i wyłącznie jednego producenta. Jest to działanie ograniczające dostęp do zamówienia innym producentom, którzy spełniają obowiązujące przepisy i normy. Opis przedmiotu zamówienia w ST w sposób ewidentny zmusza Wykonawców do zastosowania urządzeń jednego producenta. Sztywne wymogi postawione przez Zamawiającego odnośnie opisu oczyszczalni są naruszeniem art. 29 i art.30 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A1 na które powołuje się Zamawiający jednym z ważniejszych parametrów funkcjonowania przydomowych oczyszczalni jest jakość oczyszczonego ścieku. Warunki jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. W/w norma nie określa w jakiej technologii mają pracować urządzenia wykonane z betonu, stali, polipropylenu o którym Zamawiający pisze w STWiOR.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenia pracujące w innej równoważni lub o wyższych parametrach technologii, które wykonane są z innego materiału i spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3:2005+A1 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium, posiadające oznakowanie CE oraz spełniające wymagania w/w Rozporządzenia.

- jak w odpowiedzi punktu 4.

6. W związku z zapisem w SIWZ dotyczących dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy tj. pkt.6.c. wypełnione uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie kosztorysu nakładczego załączonego w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami tj. zestawienie robocizny, materiałów, i sprzętu podpisane przez uprawnione osoby, kosztorys nakładczy stanowią załącznik do SIWZ (załącznik nr 2).

Zamawiający wymaga załączonego kosztorysu wykonanego metodą uproszczoną i jednocześnie załączników z kosztorysów wykonanych metodą szczegółową (zestawienia RMS). Jednocześnie na stronie internetowej zamieszczone są kosztorysy nakładcze bez kalkulacji szczegółowej cen jednostkowych. Ponadto w zamieszczonym kosztorysie występują pozycje (kalkulacja własna) bez odnośników do katalogów nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR, itp.). Taka wersja kosztorysu nakładczego bardzo utrudnia, wręcz uniemożliwia prawidłowe sporządzenie kosztorysu ofertowego, który będzie zgodny z zestawieniami R,M,S, co w konsekwencji może spowodować dodatkowe uwagi przy rozliczaniu budowy z instytucją dofinansującą.

W związku z powyższym proszę o zamieszczenie kosztorysu nakładczego zawierającego kalkulację szczegółową cen jednostkowych lub udostępnienie kosztorysu ślepego w edytowanym pliku .ath. Takie materiały umożliwią sporządzenie prawidłowych załączników do oferty.

- do dokumentów przetargowych proszę załączyć kosztorys ofertowy uproszczony bez załączników tj. zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, na podstawie zamieszczonych kosztorysów nakładczych.

Zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) występuje sformułowanie – cena ryczałtowa.

Z poważaniem

Wójt Gminy
Bożena Płonek

