

Wodzierady , dnia 13.03 .2014 roku

Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu przetargowym na „ Przebudowa drogi gminnej przez
miejsowość Wandzin”

W związku z zapytaniem dotyczącym :

1. Przedmiar zawiera pozycję plantowania (nasypów) poboczy. Z projektu nie wynika jednoznacznie jaka jest grubość warstwy materiału na pobocze. Prosimy o podanie grubości na pobocza:
 - średnio 5 – 10 cm grubości warstwy na pobocze, nie przewiduje się utwardzenia poboczy.
2. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nawiazania do istniejących wjazdów do posesji, istniejących dróg. Jeśli tak to w jakim Zakresie (rodzaj materiału, długość, szerokość nawiazania):
 - nie przewiduje się wykonanie nawiazania do istniejących wjazdów do posesji, istniejących dróg.
3. Czy Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jeżeli tak prosimy o jej udostępnienie.
 - Zamawiający nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Dokumentacja była opracowywana w 2000 roku.

Wójt Gminy
/-/ Bożena Płonek