

Wodzierady, dnia 25.08.2014 roku

**Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym
pn. Wykonanie systemu grzewczego powietrzną pompą ciepła
w Przedszkolu Samorządowym w Kwiatkowicach.**

1. Dokumentacja przetargowa nie zawiera projektu i przedmiaru zasilania energetycznego (wymagana moc. ok. 18kW). Prawdopodobnie potrzebna zmiana umowy z zakładem energetycznym. Czy ten problem jest rozstrzygnięty?

- Tak, ten problem jest rozstrzygnięty. W ramach prac demontażowo-remontowych (roboty nie objęte przetargiem) zostanie doprowadzone zasilanie elektryczne z głównej tablicy rozdzielczej do kotłowni.

2. W dokumentacji przetargowej brak jest projektu i przedmiaru wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej projektowane urządzenia. W jaki sposób należy ją wycenić?

- W projekcie budowlanym zawarte są wytyczne elektryczne, które określają warunki zasilania i zabezpieczenia dla poszczególnych obwodów wymaganych dla prawidłowej pracy pompy ciepła. Ten zakres instalacji elektrycznej tzn. tablica elektryczna z zabezpieczeniami oraz okablowanie wszystkich urządzeń należy do wykonawcy - oferenta.

3. Wg naszej wiedzy zaprojektowana pompa ciepła, jak również analogiczne urządzenia innych firm pracują do temp. -20 st. C. Poniżej tej temp. urządzenie jest automatycznie wyłączane. Pozostają jedynie załączone grzałki elektryczne, których moc wynosi 9 kW, natomiast zapotrzebowanie ciepła wg projektu to 18,6 kW. Co wtedy prawidłowo ogrzeje obiekt?

- W przypadku temperatury zewnętrznej poniżej -20°C budynek będzie dogrzewany przenośnymi grzejnikami elektrycznymi.

4. Proszę o podanie numeru PKOB dla budynków, na których będzie wykonana instalacja pompy ciepła, w celu ustalenia prawidłowej stawki VAT.

-Nr PKOB sekcja 1, dział 12 grupa 1263.

5. Proszę o podanie czy w przedmiotowym postępowaniu występują przesłanki zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT. Jakież?

- W przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje preferencyjna stawka VAT.

Wójt
/-/ Bożena Płonek

