

**Wyjaśnienia i zmiany dotyczące zapytania ofertowego dotyczącego placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Zalesiu z siedzibą w Marianowie 12A działka nr 197/1
w dniu 29.11.2017 r.**

1. Przesłanie rysunku/wizualizacji ogrodzenia, ponieważ załączony w dokumentacji projektowej rysunek nie zgadza się z opisem.

Opis techniczny dotyczący ogrodzenia:

Projektowane ogrodzenie o konstrukcji stalowej. Wysokość 1,0 m i rozpiętość osiowa przęseł ok. 1,45 m. Słupki z rury stalowej o wymiarach 50/3, poziome elementy konstrukcyjne przęseł z kształownika stalowego zamkniętego o wym. 20 x 30 x 2 mm. Wypełnienie z desek gr. 25 mm w rozstawie jak na załączonym rysunku. Słupki górą zaślepione plastikowymi półkulistymi zaślepkami. Słupki kotwione na głębokość 30 cm w fundamencie betonowym o wymiarach 30 x 30 x 40 cm wykonanym z betonu B-25 (C30/25).

W ogrodzeniu zaprojektowano furtkę o szerokości w świetle przejścia 1,00 m, zamykana na zasuwkę. Wypełnienie ramy nośnej furtki jak przęsła podstawowego.

W załączniku umieszczony został schemat ogrodzenia.

2. W pkt. 6 zapytania ofertowego widnieje informacja, że należy przedłożyć "*kserokopię uprawnień*" - proszę o wskazanie jakie uprawnienia Zamawiający ma na myśli.

Oferent jest zobowiązany dostarczyć Wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo jeżeli Oferent dysponuje referencjami odnośnie wykonanych prac związanych z budową/przebudową placów zabaw może dołączyć je do oferty.

Wójt Gminy Wodzierady