

Wodzierady, dn. 20.03.2018r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zamówienie publiczne znak: IZP.271.3.2018 w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej – Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kwiatkowicach – etap II”.

Gmina Wodzierady, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie 1:

W załączonych do przetargu przedmiarach nie uwzględniono robót związanych z wykonaniem odcięcia ścian fundamentowych wewnętrznych bloczkiem STAHLTON ISOMUR PLUS. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy przyjąć odcięcie ścian wewnętrznych bloczkiem STAHLTON ISOMUR PLUS jak w projekcie wykonawczym. W załączeniu przedmiar.

Pytanie 2:

Przedmiar nie uwzględnia montażu folii kubelkowej od strony gruntu zasypowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Należy przyjąć montaż folii kubelkowej od strony gruntu zasypowego. W projekcie wykonawczym folia ta została zapisana jako folia ochronna. W załączeniu przedmiar.

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia sali gimnastycznej – poz. 105 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W załączeniu specyfikacja wyposażenia sali gimnastycznej i szatni.

Pytanie 4:

W poz. 105 przedmiaru zapisano: „10. Wyposażenie szatni. 11. Podstawowe akcesoria”. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji wyposażenia szatni i podstawowych akcesoriów.

Odpowiedź:

W załączeniu specyfikacja wyposażenia sali gimnastycznej i szatni.

Pytanie 5:

Proszę o specyfikację wyposażenia umywalni oraz sanitariatów – poz. 102 i 103 przedmiaru robót.

Odpowiedź:

W załączeniu wyposażenie umywalni.

Pytanie 6:

Czy plac zabaw dla dzieci wchodzi w zakres tego zamówienia? Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie na stronie przedmiarów i opracowania placu zabaw.

Odpowiedź:

Plac zabaw nie został opracowany i nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 7:

Kostka betonowa podana w specyfikacji występuje tylko w gr. 6cm, proszę o zaproponowanie innej.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem drogowym należy przyjąć kostkę betonową o grubości 8 cm.

**Z poważaniem
Wójt Gminy Wodzierady
/-/ Renata Szafrńska**