

Wodzierady, dn. 22.08.2018r.

Gmina Wodzierady
Wodzierady 24
98-105 Wodzierady
NIP: 831-156-61-10

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zamówienie publiczne znak: IZP.271.13.2018 w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu – etap II.”

Gmina Wodzierady, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonym wyjaśnieniem, bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie:

W projekcie założono zastosowanie drewna do konstrukcji dachowej klasy C30 co jest rozwiązaniem ponadstandardowym, wydłużającym proces budowy i drogim. Czy jest dopuszczalne zastosowanie standardowego drewna klasy C24?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klasy drewna konstrukcyjnego do wykonania więźby dachowej z klasy C30 na klasę C24.

Z poważaniem

Wójt Gminy Wodzierady
Renata Szafrńska