

Wodzierady, dn. 22.10.2019r.

## **Wykonawcy**

### **biorący udział w postępowaniu**

### **o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania na zamówienie publiczne znak: IZP.271.6.2019 w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”.

Gmina Wodzierady, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania.

#### Pytanie 1:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych budynku szkoły podstawowej i przedszkola.

#### Odpowiedź:

Dokumentacja w załączeniu.

#### Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie lokalizacji tablicy wyników w sali gimnastycznej, gdyż rys. ES 201 oraz E-05 są w tym zakresie rozbieżne.

#### Odpowiedź:

Właściwa lokalizacja na rysunku instalacji słaboprądowych. W projekcie elektrycznym zmieniono lokalizację. W załączeniu rys nr E-05.

#### Pytanie 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej szkoły i przedszkola o rys. E-07, gdyż obecnie załączony jest powieleniem rys. E-08 (prawdopodobnie będzie to schemat rozdzielnicy TGS+TPS0).

#### Odpowiedź:

Rysunek E-07 w załączeniu.

#### Pytanie 4:

Prosimy o analizę projektu instalacji elektrycznej szkoły i przedszkola pod względem układu zasilania poszczególnych rozdzielnic, gdyż na poszczególnych schematach brak jest odpowiednich obwodów zasilających poszczególne rozdzielnice i występują również

1

nieścisłości, m.in. na rys. E-10 pokazane jest, że zasilanie rozdzielnic TKuP jest z TG-PWP-TOZ. Również w tabeli bilansu mocy występuje rozdzielnica TDz (tablica zasilania dźwigu?), której brak na rzutach i schematach.

Odpowiedź:

Na planie instalacji parteru obok PWP, TOZ i TG dopisano oznaczenia zlokalizowanych tam również tablic TP i TGP, a na schemacie ideowym zasilania dodano elewację tablic PWP, TOZ i TG (rys nr E-02 w załączeniu). Tablica dźwigu zasilana jest z tablicy TGS. Odpowiedni wypust jest pokazany na rys nr E-07 oraz na rzucie instalacji rys nr E-10 (dla ujednolicenia na rzucie zmieniono oznaczenie z LDz na TDz).

Pytanie 5:

Prosimy o weryfikację projektu instalacji elektrycznej, gdyż w udostępnionej dokumentacji brak jest instalacji dzwonka szkolnego.

Odpowiedź:

Na tablicy TPO znajduje się wypust do zasilania instalacji dzwonek. Jest on zaznaczony w pomieszczeniu S1. Uzupełniono na rzutach lokalizację samych dzwonek.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że nie przewiduje się instalacji audiowizualnych na potrzeby dydaktyczne zarówno w szkole jak i w przedszkolu.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się instalacji audiowizualnych.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że nie przewiduje się żadnych połączeń instalacji branży elektrycznej i niskoprądowych z istniejącym budynkiem gimnazjum.

Odpowiedź:

W branży elektrycznej zgodnie z założeniami projekt nie przewiduje połączeń z istniejącym budynkiem.

Pytanie 8:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą udostępnienie dokumentu określonej jako „PW” – zgodnie z wymaganiami parametrów modułów fotowoltaicznych (punkt 2.2 – strona 269 w załączniku nr 12), wymiar moduły został wskazany poprzez odniesienie do opisu „PW”.

Odpowiedź:

Dołączono opis do projektu fotowoltaiki.

Ze względu na postęp technologiczny, który nastąpił od czasu wykonania projektu dopuszcza się zmianę paneli fotowoltaicznych i inwerterów na np. panele krzemowe monokrystaliczne 330 Wp z optymalizatorem mocy Solaredge przy zachowaniu projektowanej mocy 40kW dla budynku Szkoły Podstawowej i 20 kW dla budynku sali gimnastycznej.

Panele montowane na podkonstrukcji systemowej do blachy na rąbek (gotowe panele np. Ruukki) stanowiącej pokrycie dachu.

Pytanie 9:

Proszę o zamieszczenie oceny technicznej Inspektora Nadzoru odnośnie wykonanych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że na każdym etapie budowy były sporządzane protokoły zaawansowania robót, które zostały zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 10:

Proszę o umieszczenie – uzupełnienie odpowiedzi na pyt. 6 załączenie dokumentacji technicznej – specyfikacji odnośnie wymagań na wyposażenie sportowe, wyposażenie sanitariatów oraz żaluzji zewnętrznych.

Odpowiedź:

**- Zestawienie podstawowych elementów wyposażenia sali gimnastycznej:**

|  | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość |
|--|----------------|------|-------|
|--|----------------|------|-------|

**1. Koszykówka - boisko główne.**

|  |                               |      |   |
|--|-------------------------------|------|---|
|  | Kosz przestawny do koszykówki | szt. | 2 |
|--|-------------------------------|------|---|

**2. Siatkówka - boisko główne.**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
|  | Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. | kpl. | 1 |
|  | Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.                                                                                                                                                                                                                               | szt. | 2 |
|  | Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.                                                                                                                                                             | szt. | 2 |
|  | Oslony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy                                                                                                                                            | kpl. | 1 |
|  | Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione                                                                                                                                                                                  | szt. | 1 |
|  | Wieszak na siatkę                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt. | 1 |
|  | Stanowisko sędziowskie do siatkówki z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania                                                                                                                                                                                                       | szt. | 1 |
|  | Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki                                                                                                                                                                                                                                                               | szt. | 2 |

**3. Siatkówka - 2 boiska treningowe (poprzeczne).**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| Słupki do siatkówki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy żebrowany owalny 120 x 100 mm, naciąg typu SLIM, przesuwany w bruzdzie profilu słupka, pozwalający na płynną regulację wysokości siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkówka, tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze aluminium. | kpl. | 1 |
| Tuleja montażowa słupka aluminiowego turniejowego 120 x 100 mm, L= 400 mm.                                                                                                                                                                                                                               | szt. | 4 |
| Rama podłogowa z deklefem f210/150 mm, magnetyczny system stabilizowania dekla zapobiegający wypadaniu poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.                                                                                                                                                             | szt. | 4 |
| Oslony słupków aluminiowych turniejowych do siatkówki (120 x 100 mm) (o grubości 5 cm, gąbka pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy                                                                                                                                            | kpl. | 1 |
| Siatka do siatkówki czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, wzmocniona taśmą                                                                                                                                                                                                                             | szt. | 2 |
| Wieszak na siatkę                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt. | 2 |
| Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki                                                                                                                                                                                                                                                               | szt. | 4 |

#### 4. Piłka ręczna - boisko główne.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| Bramki do piłki ręcznej profesjonalne aluminiowe (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm. Rama główna spawana w całości. Łuki stalowe, składane. Brzeg siatki na całej długości ukryty wewnątrz słupków i poprzeczki aluminiowej, jak i wewnątrz dolnych poziomych profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów, niewystających poza obrys profilu aluminiowego. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. | para   | 1 |
| Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zestaw | 1 |
| Siatki do piłki ręcznej standard z piłkochwytem, gr. splotu 3 mm PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | para   | 1 |
| Montaż bramek do piłki ręcznej na hali na talerzykach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | para   | 1 |

#### 5. Drabinki gimnastyczne H=2,5 m

|                                                                |      |    |
|----------------------------------------------------------------|------|----|
| Drabinka gimnastyczna przyścienna 90 x 250 cm – pojedyncza     | szt. | 20 |
| Montaż drabinki pojedynczej (łącznie z elementami montażowymi) | szt. | 20 |

#### 6. Siatki ochronne na okna.

|                                                                                                                                                                                        |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach 5 x 30 m, oczka 50 x 50 mm, gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony, zielony, żółty, czerwony, biały, czarny |  | Wymiary okien |
| Montaż siatek osłonowych na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi - wsporniki, olinowanie, karabińczyki teflonowe)                                                          |  | Wymiary okien |

#### 7. Kotara grodząca z przesuwem ręcznym - 1 sztuka

(podział na 2 sektory).

|                                                                                                                                                                                                             |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| Kotara grodząca "tkanina + siatka" o wymiarach 7,5 x 18 m - 1 sztuka. Do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyżej siatka o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorów siatek i tkanin | m <sup>2</sup> | 135,00 |
| Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napędem ręcznym, profil stalowy specjalny, system wózków jezdnych z rolkami tworzywowymi, elementy mocujące, mocowana bezpośrednio do dźwigara       | kpl            | 1      |
| Montaż konstrukcji kurtyny grodzącej przesuwanej z napędem ręcznym                                                                                                                                          | szt            | 1      |

#### 8.Podstawowe akcesoria.

|                                                                                     |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| Uchwyt magazynowy na słupki - 1 kpl na 1 parę słupków (siatkówka, tenis, badminton) | kpl | 3 |
| Wózki do transportu bramek (2 wózki)                                                | kpl | 1 |
| Regał magazynowy o wymiarach 200 x 100 x 40 cm, stelaż metalowy, półki z płyty      | szt | 1 |

- elementy wyposażenia sanitariatów:

| Element wyposażenia                                 | Charakterystyka elementu                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umywalnie, sanitariaty dla niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                 |
| Dozownik do mydła                                   | materiał: stal nierdzewna matowa, np. Merida Stella Mini, wymiary: (WxSxG) 19 x 10 x 7,5 cm                     |
| Pojemnik na ręczniki papierowe do rąk               | materiał: obudowa ze stali nierdzewnej, matowa, np. Merida Stella Mini, wymiary: (WxSxG) 15,5 x 25,5 x 12 cm    |
| <b>Kabiny wc, sanitariaty dla niepełnosprawnych</b> |                                                                                                                 |
| Pojemnik na papier toaletowy, naścienny             | materiał: stal nierdzewna matowa, np. Merida Stella Mini, wymiary: (WxSxG) 23,4 x 22,3 x 11,5 cm                |
| Kosz na śmieci                                      | otwierany przyciskiem pedałowym, np. Merida kosz pedałowyy Klasik 5 l wymiary: średnica 20,5 cm, wysokość 28 cm |
| <b>Sanitariaty dla niepełnosprawnych</b>            |                                                                                                                 |
| Poręcz                                              | poręcz ścienna prosta, stała, 30 cm, średnica 3 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana          |
| Poręcz                                              | poręcz ścienna, łukowa, stała, 60 cm, średnica 3 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana         |
| Poręcz                                              | poręcz ścienna, łukowa, uchylna, 60 cm, średnica 3 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana       |
| Poręcz                                              | poręcz ścienna, łukowa, uchylna, 70 cm, średnica 3 cm, stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana       |

- żaluzje zewnętrzne fasadowe - z regulacją elektryczną, skutecznie zabezpieczające pomieszczenia przed nagrzaniem, swoboda regulacji kąta nachylenia listew umożliwia wybór odpowiedniego stopnia zaciemnienia.

Pytanie 11:

Proszę o uzupełnienie zestawienia stolarki okiennej o zgodność między opisem technicznym a zestawieniem stolarki, ponieważ ww. zadanie nie jest zaprojektuj i wybuduj tylko na podstawie projektu. Firmy produkujące ślusarkę aluminiową domagają się ujednolicenia projektu.

Odpowiedź:

W załączeniu - zestawienie stolarki i ślusarki aluminiowej. Obecnie jest wielu producentów stolarki okiennej PCV i ślusarki aluminiowej osiągającej parametry:

$$U_w \leq 0,80 \text{ W/m}^2 \text{ K}$$

$$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$$

„g”zestawu szybowego co najmniej 0,5.

Podane w projekcie nazwy są przykładowe i ich dobór wynikał z konieczności przyjęcia do obliczeń konkretnych (realnych) parametrów.

W opisie znajduje się zapis: *W opracowaniu przyjęto przykładowo materiały spełniające parametry techniczne i kryteria założone w projekcie z możliwością zamiany na materiały równorzędne.*

Pytanie 12:

Ze względu na dalsze niejasności w odpowiedziach i trudności z jednolitością projektu proszę o dalsze przedłużenie składania ofert na dzień 31.10.2019r. CO POZWOLI NA DOKŁADNĄ WYCENĘ ZAMÓWIENIA.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 30.10.2019r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2019r. o godz. 10.15.

Pytanie 13:

W pomieszczeniach klas zastosowano regulatory VAV na kanałach nawiewnych w celu regulacji ilościowej dopływającego powietrza. Nie ma regulatorów VAV na kanałach wywiewnych. W jaki sposób ma być regulowana ilość powietrza wywiewnego z pomieszczeń?

Odpowiedź:

Należy przyjąć regulatory VAV na kanałach wywiewnych.

Pytanie 14:

Ze względu na ilość zadanych pytań w temacie fotowoltaiki, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 30.10.2019r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2019r. o godz. 10.15.

Pytanie 15:

Proszę o sprecyzowanie w załączniku nr 12 ST2.19 dźwig – podnośnik dla NN dane zawarte w ST ponieważ w opisie technicznym nie istnieje jedynie na rzucie czy na pewno wymagany jest 6 przystankowy proszę o sprecyzowania.

Odpowiedź:

W opisie technicznym wpisano podnośnik dla niepełnosprawnych. Szkoła ma dwie kondygnacje parter i piętro. Podnośnik jest więc 2 przystankowy.

Pytanie 16:

Trybuny składanie wg dokumentacji technicznej czy jest na stronie poza rzutem architektonicznym i zaznaczeniem trybun.

Odpowiedź:

Trybuny składane (trzy rzędy) z siedziskami plastikowymi min. 16 miejsc w rzędzie – 2 szt. jak na rzucie architektonicznym.

Pytanie 17:

Czy wszystkie wykonane roboty budowlano – instalacyjne zostały odebrane przez Inspektorów Nadzoru Budowlanego z wpisem do dziennika budowy (w tym protokoły odbioru robót).

Odpowiedź:

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego danych branży odebrali zakończone etapy prac, takie jak zbrojenie poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku i inne elementy budowy opisane w dzienniku budowy a także kanalizację zewnętrzną.

Pytanie 18:

Czy wszystkie wbudowane materiały zostały zatwierdzone przez Inwestora i posiadają aktualne atesty i dopuszczenia?

Odpowiedź:

Wykonawca dostarczył częściowo dokumenty materiałowe Inspektorowi Nadzoru w branży budowlanej i zostały one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 19:

Czy jest wykonana inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że brak jest inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót. Zamawiający udostępnił inwentaryzację wykonanych robót – część opisową i rysunkową oraz zdjęcia obiektu.

Pytanie 20:

Częściowo wykonano konstrukcję aluminiową fasady na budynku sali gimnastycznej. Czy w wycenie należy ująć jej demontaż?

Odpowiedź:

Fasada zgodnie z projektem jest przewidziana do wykonania.

Pytanie 21:

Na placu budowy znajdują się porzucone materiały budowlane (studzienki, pustaki, stal, obróbki blacharskie itp) oraz zaplecze budowy. Czy to wszystko jest do wykorzystania czy będzie usunięte z placu budowy przed przejęciem placu budowy przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Z informacji uzyskanych od poprzedniego Wykonawcy wynika, że może on odpłatnie przekazać pozostały materiał wraz zapleczem socjalnym nowemu Wykonawcy bądź też przed przejęciem placu budowy przez nowego Wykonawcę usunąć powyższe z placu budowy.

Pytanie 22:

Czy inwestor jest w posiadaniu wszystkich deklaracji właściwości użytkowych, atestów higienicznych certyfikatów CNBOP oraz innych dokumentów wymaganych Prawem Budowlanym na wbudowane materiały?

Odpowiedź:

Wykonawca dostarczył częściowo dokumenty materiałowe Inspektorowi Nadzoru w branży budowlanej i zostały one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pytanie 23:

Czy inwestor może udostępnić listę zatwierdzonych i budowanych już materiałów wraz z posiadanymi do nich dokumentami.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni listę dokumentów, w których jest posiadaniu, Wykonawcy po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy.

Pytanie 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie będzie oczekiwał objęcia gwarancją robót już wykonanych.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie oczekiwał objęcia gwarancją całego przedmiotu zamówienia, objętego niniejszym postępowaniem przetargowym wraz z elementami już wykonanymi przez dotychczasowego Wykonawcę. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z rozdziałem III, ust. 5 SIWZ budynek ma być budynkiem pasywnym (...) i po jego ukończeniu Wykonawca robót budowlanych musi uzyskać dla niego świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu o niskim zapotrzebowaniu na energię, niezbędną do ogrzania jednego metra kwadratowego powierzchni, podczas jednego sezonu grzewczego poniżej 12 kWh/(m<sup>2</sup>rok).

Pytanie 25:

Prosimy o uzupełnienie danych technicznych centrali telefonicznej, która ma być zainstalowana w szafie GPD w szkole podstawowej. Centrala telefoniczna IPM-032.2U jest centralą modułową, do której montuje się poszczególne moduły (karty) wyposażenia abonenckich i translacji miejskich. Wartość centrali zależy od tych wyposażenia. W przedmiarze jest tylko wspomniana płyta główna centrali wraz z obudową typu RACK 2U?

Odpowiedź:

Parametry centrali są opisane w punkcie 3.4 opisu dla szkoły.

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i montażu aparatów telefonicznych.

Odpowiedź:

W projekcie nie ma aparatów telefonicznych.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że w budynku przedszkolnym nie ma instalacji okablowania strukturalnego (dla potrzeb internetu, komputerów i telefonów).

Odpowiedź:

Instalacja strukturalna jest przygotowana dla szkoły oraz do sali do pomieszczenia nauczyciela WF.

Pytanie 28:

Prosimy o uzupełnienie schematów tablic i rozdzielnic elektrycznych 0,4kV o liczniki (podliczniki) energii elektrycznej na potrzeby instalacji BMS.

Odpowiedź:

Liczniki mają mieć protokół MODBUS, modyfikacja rysunków nie jest konieczna.

Pytanie 29:

Prosimy o weryfikację projektów pod względem oświetlenia terenu, gdyż projekt instalacji elektrycznej szkoły wraz z projektem instalacji elektrycznej sali gimnastycznej (rysunki E-01, E-03) nie jest tożsamy z projektem zagospodarowania terenu (rys. P-01) oraz załączonym przedmiarem, m.in. niezgodność w wysokości słupa, typie oprawy, typie linii zasilającej, ilości opraw na słupie itp. Również z Państwa dokumentacji wynika, że budynek sali gimnastycznej jest już wybudowany, a na rys. E-01 pokazane są prace demontażowe istniejącej instalacji oświetlenia terenu.

Odpowiedź:

Oprawy elektryczne oraz rozwiązania przyjąć zgodnie z projektem elektrycznym. W załączeniu rysunek nr E-01 , E-03 , E-05.

Pytanie 30:

Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 31 października.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 30.10.2019r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 30.10.2019r. o godz. 10.15.

**Z poważaniem**  
**Wójt Gminy Wodzierady**  
**/-/ Renata Szafrńska**