

Wodzierady, dn. 24.10.2019r.

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zamówienie publiczne znak: IZP.271.6.2019 w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”.

Gmina Wodzierady, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie 1:

Proszę o uszczegółowienie odp. na pyt. 7 zamieszczone w dniu 18.10.2019r. ponieważ jest w odpowiedziach zamieszczona jest alternatywa, a cena jest większa i mniejsza za 1 m2 różniąca się właściwościami - proszę o uzupełnienie wymagań Inwestora.

Odpowiedź:

Posadzka sportowa np. Marmoleum sport 3,2 mm na legarach, 2x płyty wiórowe 12 mm zgodnie z zaleceniem producenta lub równoważne.

Pytanie 2:

W dokumentacji zamieszczonej przez Zamawiającego występują dwa różne modele tablic wyników: ETW 220-110 i ETW 130-30. Którą tablicę wyników należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

ETW 130-30.

Pytanie 3:

W projekcie WOD-KAN jest napisane, że wpusty uliczne WP są włączone do kanalizacji PVC poprzez studzienki zbiorcze.

Profile kanalizacji deszczowej, czyli rys I-07 o I-08 nie obrazują wyżej wymienionego połączenia.

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profile kanalizacji deszczowej pokazujące połączenie z wpustami ulicznymi WP1÷WP10 poprzez studzienki. Takiego rysunku – dokumentu również brakuje w branży drogowej.

Odpowiedź:

W dokumentacji branży drogowej jest lokalizacja wpustów. W dokumentacji wod. kan. na rysunkach I-07 i I-08 pokazane są rozwinięcia profili głównych ciągów kanalizacji deszczowej. Na rysunku I-09 pokazany jest wpust wraz ze studzienką wpustu, w tabeli poniżej opisane są wpusty wraz z ich rzędnymi, rzędnymi włączenia, średnicami oraz długościami rur, którymi studzienki wpustowe są łączone do studni kanalizacji deszczowej. Ponadto na sytuacji pokazano włączenia wpustów o oznaczeniu W z odpowiednim numerem do studni oznaczonych D z odpowiednim numerem. Informacja jest kompletna.

Pytanie 4:

Na projekcie rys I-09 jest zestawienie wpustów oraz nr studzienek wyłączeniowych.

ZESTAWIENIE WŁĄCZENIA WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH
WP1-WP10

Nr.wpustu ściekowego rządna kratki	Długość przewodu (m)	Średnica	Spadek %	Rzędna odpływu z wpustu	Rzędna włączenia kanalu z wpustu	Nr.studz. włączenia	Rzędna dna studni
WP1 151,20	PATRZ RYSUNEK NR I-08						
WP2 151,20	12,50	ø200PVC	1	150,42	150,30	D12	150,10
WP3 151,45	PATRZ RYSUNEK NR I-07						
WP4 151,28	4,50	ø200PVC	1	150,21	150,17	D11	149,97
WP5 151,28	4,50	ø200PVC	1	150,41	150,37	D11	149,97
WP6 151,10	2,50	ø200PVC	2	149,90	149,85	D6	149,00
WP7 150,80	3,00	ø200PVC	2	149,26	149,20	D4	148,89
WP8 150,20	2,50	ø200PVC	1	149,49	149,46	D2	148,70
WP9 150,20	4,00	ø200PVC	1	149,30	149,26	D2	148,70
WP10 150,20	2,50	ø200PVC	1	149,70	149,66	D2	148,70
odwodnienie IIinowe od.I wg.proj.,place I drogi							
od.I.1 151,10	3,00	ø160PVC	1,5	149,35	149,30	D5	148,96

Na projekcie „sytuacja przyłącza wod-kan” rys I-02 brak jest oznaczeń studzienek włączeniowych.

Np. z obecnej dokumentacji wynika, że wpust WP 1 jest połączony z kanalizacją deszczową przez studnie betonowa DN 1000 D17

