

Wodzierady, dn. 12.11.2019r.

Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania na zamówienie publiczne znak: IZP.271.10.2019 w trybie przetargu nieograniczonego p.n. „Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej”.

Gmina Wodzierady, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) jako Zamawiający w rozumieniu powołanej ustawy, przekazuje treść zapytania zawartego we wniosku o wyjaśnienie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, bez ujawnienia źródła zapytania.

Pytanie 1:

W pkt. 6 SIWZ Zamawiający pisze o wykonaniu budynku w technologii i jakości wykonania umożliwiającej uzyskanie parametrów spełniających wymogi budynku pasywnego.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie obiektu w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego? Zaproponowana technologia spełni warunki budynku pasywnego, czyli obiekt będzie niskoenergetyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca budując piętrowy budynek użyteczności publicznej jakim jest szkoła, w technologii szkieletu drewnianego, musiałby spełnić warunki przeciwpożarowe i akustyczne - szczególnie dotyczące stropów w konstrukcji drewnianej.

W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii z powodów wyżej wymienionych.

Z poważaniem
Wójt Gminy Wodzierady
/-/ Renata Szafrąńska