

Wodzierady, dn. 02.03.2022r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kwiatkowicach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Marianowie”.

Znak sprawy: IZP.271.2.2022

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proponujemy "wykonanie obudowy studni SW1, SW2 wraz z dociepleniem" jako gotowej napowierzchniowej obudowy termoizolacyjnej typu Lange - Hydroglobal lub równoważną (<http://hydroglobal.pl/naziemna-obudowa-studni-typu-lange-hydro-line.html>)

Odp. Należy wycenić obudowę typu LANGE lub równoważną.

2. Proponujemy rezygnację z montażu mechanicznej centrali wentylacyjnej i zastąpienie systemu wentylacją grawitacyjną, natomiast w pomieszczeniu chlorowni dodatkowym wentylatorem wywiewnym.

Odp. Należy wycenić zgodnie z dokumentacją.

3. Zwracamy uwagę, że istniejące pompy głębinowe o mocy 17kW mogą wpływać negatywnie na projektowaną technologię uzdatniania wody w stacji - sugerujemy wymianę pomp na takie, które zachowają warunki pozwolenia wodnoprawnego i nie będą negatywnie wpływać na technologię uzdatniania w SUW.

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych zgodnie z zapisami SWZ.

4. Czy w związku z ewentualną wymianą pomp inwestor przewiduje wymianę rurociągów na ujęciach SW1 i SW2?

Odp. Zamawiający nie przewiduje wymiany rurociągów.

**Z poważaniem
Wójt Gminy Wodzierady
/-/ Renata Szafrńska**