

- oprawa oświetleniowa TYTAN LED BASIC 1150mm 39W

PWP

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

skinkiet hermetyczny

$\frac{1}{1-f}$

3-f - gniazdo wtykowe 3-f

- Rozdzielnia główna

INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

Instalacje przewodami kabelkowymi YDY ; YDyp U-750V
- instalacje oświetleniowa ogólnego i komunikacji wykonać przewodami YDYp

- oprawy w sekcjach , łączyć w układzie przetłowym
- odgałęzienia i podział na sekcje wykonać w puszkach (głębokich) do zabudowy łączników

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

- hermetyczne IP44 w
- oprawy oświetlenia zewnętrznego IP 54 / IP66
- Typ opraw sposób montażu zgodnie z cz. opisową projektu lub inny spełniający wymogi środowiskowe i oświetleniowe zgodnie z PN-EN-12464-1

INSTALACJE ODBIORCZE GNIAZDOWE

Instalacje przewodami kabelkowymi: YDY : YDYb U-750V


- instalacja gniazd wtykowych 1-faz przewodami YDyp 3x2,5mm² w ciągach pionowych wynikowa
- instalacja 3-faz przewodami 5x4/6mm² w ciągach pionowych i poziomych
- gniazda w obwodach łączyc w układzie przelotowym z ewentualnymi odgałęzieniami w puszkach końcowych głębokich
- podział na obwody odbiorcze zgodnie ze schematami rozdzielni


OSPRZET:

- w pomieszczeniach osprzet szcze|ny IP 44

ROZDZIELNIE :

- Sposób zabudowy i wykonanie materiałowe zgodnie z schematami



	<p>PSK PROJEKT Sebastian Komuński 98-100 Łask ; Ostrow Osiedle 18 s.komuński@gmail.com tel. 697906094</p>	
<p>Objekt: STACJA UZDATNIANIA WODY - PRZEBUDOWA , BUD ZBIORNIKA WODY</p>	<p>Adres: KWIATKOWICE UL. SZKOLNA 15 GM. WODZIERADY DZ. NR 209/2</p>	<p>Inwestor: GMINA WODZIERADY</p>
<p>Skala: 1:100</p>	<p>PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE N.N.</p>	
<p>rys. nr EP-1.</p>	<p>Projektant: Dariusz Komuński upr.bud.proj.882/90</p>	<p>Podpis:</p>
<p>Rysował: mgr inż. Sebastian Komuński</p>		<p>Data: 04-2021</p>