

do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na Przebudowa obiektu budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759. z późn. zm.) zamawiający:

1. Przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oraz udziela na nie odpowiedzi

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności między zapisami dotyczącymi terminu składania ofert, SIWZ - dział XIII pkt 14 a dział XIV pkt 1 i 2. Proszę o odpowiedź?

Odpowiedź 1

Zamawiający poprawia zapisy SIWZ.

Pytanie 2

W projekcie m.in. w opisie pkt. 1.5 przyjęto wykonanie instalacji elektrycznej w listwach pcv natynkowo, natomiast w przedmiarze poz. 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35 wskazują wykonanie instalacji jako podtynkowej. Proszę o wskazanie, w jaki sposób ma być wykonana instalacja?

Odpowiedź 2

Należy przyjąć wykonanie instalacji, jako podtynkowej, jak w przedmiarze.

Pytanie 3

W przedmiarach również przyjęto stosowanie osprzętu; łączników, gniazd wtykowych w wersji podtynkowej. Czy w przypadku wykonania instalacji w listwach pcv jest to właściwe?

Odpowiedź 3

Należy przyjąć stosowanie osprzętu w wersji podtynkowej, jak w przedmiarze.

Pytanie 4

Proszę o szersze wskazanie wymagań do opraw świetłówkowych 2*36W (czy EVG, raster, opalizowana, zwieszakowa, itp.) stosowanych w salach?

Odpowiedź 4

Oprawy świetłówkowe 2 x 36W w salach proszę przyjąć, jako rastrowe.

Pytanie 5

Proszę o podanie wymagań dla instalacji komputerowej, jaka szafa krosownicza, z jakim wyposażeniem itp.?

Odpowiedź 5

Proszę przyjąć szafę krosowniczą – Patch Panel 12-portowy (5 gniazd RJ45, 5 gniazd RJ11).

2. Modyfikuje treść SIWZ i załącza na stronie internetowej plik: „SIWZ zmiana 1”.

3. Przesuwa termin składania ofert na **26.06.2013 (środa) godz. 13:00**

Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Z poważaniem
Dyrektor przedszkola

(-)Beata Sulejewska