



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.43.2013

Kobyłka, 17 września 2013 r.

do wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Moniuszki w Kobyłce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający:

1. Przekazuje treść zapytania, jakie wpłynęło w przedmiotowym postępowaniu oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1

SST dla nawierzchni asfaltowych jest oparta o nieaktualne normy, prosimy o zmianę specyfikacji na obowiązujące normy oraz Wytyczne Techniczne (WT-1 i WT-2) z 2010 roku.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, że przytaczane dokumenty Wymagań technicznych WT-1, WT-2 są rekomendowane ale nieobligatoryjne do stosowania. Norma została wycofana ze zbioru PKN, ale faktu jej wycofania nie można utożsamiać z unieważnieniem normy. W normalizacji, u której podstaw leży dobrowolne stosowanie norm, nie ma przeszkód w stosowaniu norm PN w specyfikacjach technicznych, zwłaszcza jeśli jest to uzgodnione z Inwestorem. Stosowanie norm wycofanych nie jest więc błędne.

2. Załącza na stronie internetowej plik: zmiana 2
3. **Nie przesuwaj terminu składania ofert**
4. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Z up. BURMISTRZA

[Podpis]
Moniuszka
Zastępca Burmistrza

