



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.24.2014

Kobyłka, 01 sierpnia 2014 r.

**do wszystkich wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

**dotyczy przetargu nieograniczonego Zabudowa rowu przydrożnego przy ul. Przyjacielskiej z
odprowadzeniem wód do rowu M-2 w Kobyłce**

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2, 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający:

1. Przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu oraz udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1

W związku z możliwością dwojakiego zrozumienia zapisów projektu budowlanego i rozbieżnością w przedmiarach robót prosimy o jednoznaczne określenie typu stosowanych rur. Czy określona średnica rur karbowanych dwuściennych Ø350 i Ø250 jest średnicą zewnętrzną czy średnicą wewnętrzną? Nie jasno określony wymiary rurociągów będzie skutkować znaczną różnicą pomiędzy składanymi ofertami wykonawców oraz jest niezgodny z art. 29 ust. 1 ustawy PZP.

Odpowiedź 1

Średnice rur karbowanych dwuściennych Ø350 i Ø250 są średnicami wewnętrznymi.

2. Przesuwa termin składania ofert na **6.08.2014 (środa) godz. 14:00**, a tym samym termin otwarcia ofert na **6.08.2014 (środa) godz. 14:15**. Wskazane, aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
3. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zamawiającego.