

Miejski Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
05-230 Kobylka, ul. Żymirskiego 2

Kobylka, dnia października 2017 r.

do wszystkich wykonawców uczestniczących
w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
MSP ZOZ w Kobylce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zamawiający:

1. Przesyła treść zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy do wykonania jest okablowanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego?

Odpowiedź 1:

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne nie wchodzi w zakres niniejszych robót.

Pytanie 2:

Czy do wymiany są oprawy oświetleniowe bez ewakuacyjnych i awaryjnych?

Odpowiedź 2:

Oświetlenie pozostaje bez zmian.

Pytanie 3:

Jeżeli w/w oprawy do wymiany to na oprawy LED-owe, czy jak w projekcie ze świetlówkami LED?

Odpowiedź 3:

Oświetlenie pozostaje bez zmian.

Pytanie 4:

Czy przy niewykonywaniu instalacji teletechnicznej, jest do wykonania okablowanie dedykowanych gniazd 230V „DATA” i czy montujemy zestawy gniazdowe wraz z gniazdami DATA i RJ45 kat.6?

Odpowiedź 4:

Należy wykonać zasilanie gniazd DATA wraz z montażem gniazd RJ45 kat 6.

Pytanie 5:

Dla realizacji przedmiotu przetargu, po czyjej stronie jest wyniesienie, zabezpieczenie sprzętu,

mebli itp. jak i wniesienie, uruchomienie po zrealizowaniu prac ?

Odpowiedź 5:

W ocenie zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia nie jest niezbędne wynoszenie z pomieszczeń mebli, komputerów lub innego sprzętu, jednak niezbędne jest przesuwanie ww. (standardowe meble biurowe itp. nienastępujące problemów z przenoszeniem, nie ma np. kas pancernych itp.). Jeżeli wykonawca będzie chciał wynieść ww. podczas wykonywania prac, wyniesie je we własnym zakresie bez podnoszenia wynagrodzenia. Ponadto wykonawca musi szczególnie przykryć meble i inny sprzęt w sposób uniemożliwiający np. zapylenie. Sprzęt wysoko cenny będzie wyniesiony z pomieszczeń przez zamawiającego w dniach określonych w harmonogramie.

2. Uszczegóławia, że w przypadku korzystania z cen w publikatorach (np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob, Bistyp, Athenasoft, Koprin, Intercenbud itp.) należy wziąć aktualne ceny.
3. Nie przesuwaj terminu składania ofert.
4. Załącza na stronie internetowej plik: zmiana 2.
5. Niniejsza informacja stanowi podlega opublikowaniu na stronie internetowej postępowania.

DYREKTOR

lek. med. *Dariusz Kutylowski*

**MIEJSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-230 KOBYŁKA, ul. Żymirskiego 2
tel. 22 786-00-61
NIP 125-11-34-649, REGON 017172050**