



WZP.271.50.2018

Kobylka, dnia ²⁸ listopada 2018 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę drogi w ulicy Sikorskiego w Kobylce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zamawiającej:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

W związku z chęcią wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczny zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do warunków umowy § 4:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieznaczających zmian przedmiotu umowy (dokumentacji technicznej) wymienionej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie mogą być to zmiany, których wprowadzenie w trakcie postępowania, w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca, miałyby wpływ na kolejność wykonawców. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na wynagrodzenie Wykonawcy ujęte w § 8 ust. 1, ani na termin wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy.

W jakim procencie rzeczowym zamawiający przewiduje zamiany w przedmiocie zamówienia nie powodujące wpływu na wynagrodzenie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wykreślił treść § 4 ze wzoru umowy.

Pytanie 2:

Prosimy o doprecyzowanie czy dokumenty z pkt X.1.1) - 4) SIWZ „wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” na etapie przetargu mają być złożone obowiązkowo? A jeżeli nie, to czy będą one składane na wezwanie Zamawiającego?

Odpowiedź 2:

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wymienione w X.1.2) - 4) SIWZ, nie muszą być złożone obowiązkowo. Na etapie przetargu, Wykonawca składa jedynie wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

braku podstaw wykluczenia (w formularzu oferty). W celu usprawnienia procesu wyboru Wykonawcy, Wykonawca może dołączyć dokumenty wymienione w X.1.2) - 4) SIWZ do oferty. Zgodnie z pkt XVI ppkt 8 SIWZ, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, chyba że Wykonawca ten dołączy dokumenty do oferty.

Pytanie 3:

Czy pielęgnacja trawników ma trwać do tzw. pierwszego koszenia?

Odpowiedź 3:

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zajmuje się pielęgnacją trawników do pierwszego koszenia.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów?

Odpowiedź 4:

Zamawiający złożył wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która będzie obejmować również wycinkę drzew i krzewów.

Pytanie 5:

Kto ponosi opłaty administracyjne z tytułu wycinki drzew?

Odpowiedź 5:

Wszelkie opłaty administracyjne z tytułu wycinki drzew ponosi Zamawiający.

Pytanie 6:

Czy gwarancja na oznakowanie poziome wykonane farbą chlorokauczukową lub akrylową będzie wynosić 12 miesięcy? – jest to standardowa gwarancja dla tej technologii przy jednorazowym malowaniu.

Odpowiedź 6:

Gwarancja na oznakowanie poziome będzie wynosić taką samą ilość miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy jaką Wykonawca wskaże w ofercie.

Pytanie 7:


Dot. §8 pkt 2 wzoru umowy: Prosimy o zmianę sposobu fakturowania na fakturowanie comiesięczne zgodnie z procentowym zaawansowaniem całej inwestycji + faktura końcowa. Nasza prośbę motywujemy zmianami, które nastąpiły na rynku robót budowlanych – otóż producenci materiałów coraz częściej żądają zapłaty z góry lub na krótkie terminy 7-14 dni. Zapłata za każdą robotę branżową jedną fakturą może zagrozić płynności finansowej wykonawcy i postawić realizację robót pod znakiem zapytania – dotyczy to w szczególności dwóch branż o znacznej wartości, tj. drogowej i sanitarnej.

Poza tym pozostawienie zapisów wzoru umowy bez zmian skutkuje koniecznością kredytowania robót drogowych przez 11 miesięcy, co niepotrzebnie podniesie koszty całej inwestycji.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu fakturowania.





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 57
e-mail: urzed@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej w formacie „ath” (program Norma).

Odpowiedź 8:

Zamawiający udostępnił na stronie <http://kobyłka.bipgmina.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi> przedmiar robót w wersji edytowalnej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający posiada informację, jakimi ulicami mogą być wykonywane objazdy na czas realizacji inwestycji?

Odpowiedź 9:

Sposób przekierowania ruchu podczas inwestycji będzie wynikał z czasowej organizacji ruchu opracowanej przez Wykonawcę.

Pytanie 10:

Czy materiały z rozbiórki stają się własnością wykonawcy? Jeżeli nie, to prosimy o podanie informacji na jaką odległość należy przewieźć te materiały i jak mają być zapakowane – luzem, na paletach w big-bagach?

Odpowiedź 10:

Materiał z rozbiórki będzie własnością Wykonawcy.

Pytanie 11:

Czy po przestawieniu ogrodzeń przez wykonawcę, pozostałe prace tj. uporządkowanie terenu działek prywatnych będzie w zakresie właścicieli działek?

Odpowiedź 11:

Wykonawca po przestawieniu ogrodzeń odpowiada również za uporządkowanie terenu działek prywatnych.

Pytanie 12:

Czy zamawiający potwierdza, że przestawiane istniejące ogrodzenia nie podlegają gwarancji ze względu na wykorzystywanie istniejących elementów, często skorodowanych czy też naturalnie zużytych.

Odpowiedź 12:

W dokumentacji projektowej każde z ogrodzeń zostało odrębnie przedstawione do realizacji. W przypadku elementów skorodowanych czy zużytych Wykonawca winien wymienić je na nowe. W związku z powyższym przestawiane ogrodzenia podlegają gwarancji.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania podbudów z kruszyw łamanych można zastosować materiały z recyklingu np. tłuczeń betonowy – zgodnie z zapisami ST D-05.01.04?

Odpowiedź 13:

Zamawiający potwierdza że do wykonania podbudów z kruszyw łamanych można zastosować materiały z recyklingu.





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel. (22) 760 70 08, 760 70 45 fax (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Pytanie 14:

Czy podbudowy pomocnicze z mieszanki związanej hydraulicznie klasy C1,5/2,0 i C3/4 mają być wykonane z mieszanki dowiezionej z betoniarni?

Odpowiedź 14:

Zamawiający potwierdza, że podbudowy pomocnicze mają być wykonane z mieszanki dowiezionej z betoniarni.

Pytanie 15:

W przedmiarze robót drogowych nie ma pozycji dotyczącej powierzchniowego odwodnienia wykopów drogowych – ze względu na stwierdzenie na głębokości 0,6-2,4 m ppt. swobodnego zwierciadła wody bardzo prawdopodobne jest, że będzie konieczne odwadnianie wykopów.

Czy Zamawiający zapłaci za te ewentualne roboty dodatkowe i w jaki sposób będą one rozliczone?

Odpowiedź 15:

Zgodnie z zapisem pkt. 2 ppkt.17 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 3 do SIWZ, Wykonawca przy wycenie oferty musi uwzględnić obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas realizacji robót o ile będzie to konieczne.

Pytanie 16:

Dot. SIWZ pkt VIII.3.2.g) i h)

W powyższych punktach Zamawiający żąda od Wykonawcy dysponowaniem osób uprawnionych do wykonywania nadzoru inwestorskiego – czy przypadkiem nie nastąpiła jakaś omyłka?

Odpowiedź 16:

Nie nastąpiła omyłka. Zamawiający żąda od Wykonawcy dysponowania osobami wymienionymi w pkt VIII.3.2.g) i h) SIWZ.

Pytanie 17:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem technicznym do projektu drogowego i projektu kanalizacji deszczowej.

Według projektu drogowego w budowie kanalizacji deszczowej należy użyć rur:

(drenokolektorów):

- Ø400mm, kanały z rur PVC SN16, kąt perforacji 1200;
 - Ø500mm, kanały z rur PVC SN16, kąt perforacji 1200;
 - Ø600mm, kanały z rur PVC SN16, kąt perforacji 1200;
 - Ø800mm, kanały z rur PVC SN16, kąt perforacji 1200;
- oraz budowę standardowych elementów kanalizacji deszczowej:
- Ø110mm, kanały z rur PVC SN16, rura pełna (przykanaliki odwodnień liniowych)
 - Ø200mm, kanały z rur PVC SN16, rura pełna (przykanaliki wpustów ulicznych),
 - Ø300mm, kanały z rur PVC SN16, rura pełna.
 - Ø400mm, kanały z rur PVC SN16, rura pełna.
 - Ø800mm, kanały z rur PVC SN16, rura pełna.





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

Według projektu kanalizacji deszczowej mają to być rury:

Kan. deszczowa z rur litych PVC sączące o kącie sączenia 120o, SN12, Ø800 mm L = 143,5 m
Kanalizacja deszczowa z rur litych pełnych PVC, SN16, Ø800 mm L = 11,5 m
Kan. deszczowa z rur litych PVC sączące o kącie sączenia 120o, SN12, Ø630 mm L = 451,5 m
Kanalizacja deszczowa z rur litych pełnych PVC, SN16, Ø630 mm L = 7,0 m
Kan. deszczowa z rur litych PVC sączące o kącie sączenia 120o, SN12, Ø500 mm L = 130,0 m
Kan. deszczowa z rur litych PVC sączące o kącie sączenia 120o, SN12, Ø400 mm L = 279,5 m
Przyłącza kanalizacyjne wpustów z rur litych PVC Ø 200 (SN12) L = 185,5 m
Przyłącza kanalizacyjne OL z rur litych PVC Ø 110 (SN12) L = 41,0 m

Odpowiedź 17:

Do wykonania kanalizacji deszczowej należy zastosować materiały opisane w projekcie budowlano-wykonawczym – Kanalizacja deszczowa oraz ST03.02.01.

2. Załącza na stronie internetowej pliki: zmiana 1, załącznik 2 do SIWZ-wzór umowy - zmiana 1 i przedmiar w wersji edytowalnej w formacie „.ath
3. Przesuwa termin składania ofert na **7 grudnia 2018 r. na godz. 13:00**. Otwarcie ofert nastąpi **7 grudnia 2018 r. o godz. 13:15**. Wskazane jest aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
4. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Handwritten signature