



WZP.271.18.2019

Kobyłka, dnia 8 kwietnia 2019 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowoprojektowanej drogi na odcinku od ulicy Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odcinku od ulicy nowoprojektowanej do projektowanego wiaduktu przez tory w rejonie PKP Kobyłka Ossów

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a i 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Czy jest możliwa zmiana klasy projektowanej drogi z G na Z?

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klasy projektowanej drogi z G (głównej) na Z (zbiorczą) i wprowadza zmianę klasy projektowanej drogi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2:

Czy można wykonać dokumentację projektową w dwóch odrębnych opracowaniach: ul. Jasińskiego i ul. Nowoprojektowana?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Dokumentacja powinna stanowić jedno opracowanie, bez dzielenia inwestycji.

Pytanie 3:

Proszę o wskazanie miejsca zrzutu wód opadowych dla projektowanej kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 3:

Proponowane miejsce zrzutu wód deszczowych znajduje się w ul. Truskawkowej, zgodnie z załączoną mapą po przeanalizowaniu na etapie projektu lub w inne miejsce wskazane przez potencjalnego projektanta.



Pytanie 4:

Proszę o wskazanie lokalizacji projektowanego wiaduktu przez tory w rejonie PKP Kobyłka Ossów.

Odpowiedź 4:

Projektowany wiadukt kolejowy zostanie zlokalizowany w km 17,228 linii kolejowej nr 6. Projektant opracowujący dokumentację dla budowy nowoprojektowanej drogi na odcinku od ulicy Mareckiej do ul. Jasińskiego i w ul. Jasińskiego na odcinku od ulicy nowoprojektowanej do projektowanego wiaduktu przez tory w rejonie PKP Kobyłka Ossów będzie zobowiązany do współpracy z projektantem projektowanego wiaduktu.

Pytanie 5:

Czy na całym odcinku ulicy zgodnie z załączonym planem orientacyjnym przewiduje się wykonanie ulicy klasy G?

Odpowiedź 5:

Zamawiający zmienia wymagania dla projektowanej drogi na drogę klasy Z.

Pytanie 6:

W związku z istniejącymi miejscowym planem zagospodarowania terenu należy jego założenia uwzględnić w dokumentacji.

Odpowiedź 6:

We wskazanym miejscu nie ma obowiązującego MPZP.

Pytanie 7:

Czy przewiduje się uzyskanie odstępstw od wymagań technicznych dla drogi klasy G?

Odpowiedź 7:

Zamawiający zmienia wymagania dla projektowanej drogi na drogę klasy Z.

2. Załącza na stronie internetowej pliki: odpowiedzi na pytania 1, SIWZ – zmiana 1, Załącznik nr 3 do siwz OPZ – zmiana 1 oraz wzór wykazu osób i wzór wykazu usług, mapa – proponowane miejsce zrzutu wód.
3. Przesuwa termin składania ofert na **12 kwietnia 2019 r. na godz. 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi **12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15**. Wskazane jest aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
4. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć

