



WZP.271.54.2019

Kobylka, dnia 14 października 2019 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobylce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści lepsze rozwiązanie dla trawy syntetycznej tj. 100% monofil, która jest bardziej odporna niż trawa składająca się z włókien fibrylowanych i monofilowych jak w opisie. Trawa fibrylowana ze względu na swoją strukturę bardzo szybko ulega zniszczeniu, już w momencie wczesywania piasku i granulatu ulega rozszczepieniu na mniejsze elementy, co przy jej grubości 60 mikronów jest bardzo szkodliwe dla nawierzchni.

Jeden rodzaj włókien - włókna monofilowe

Wysokość włókna: 58-60 mm

DTEX: 15500

Grubość włókna: 360 mikronów każde

Ciężar włókna: 1700 gr/m²

Ciężar całkowity: 3000 gr/m²

Ilość pęczków: 8900 /m²

Ilość włókien: 106000 /m²

Przepuszczalność trawy: 1600 mm/h

Przepuszczalność systemu: 890 mm/h

Siła wrywania pęczka po starzeniu wodą: 73 N

Nawierzchnia posiada całą dokumentację oraz certyfikaty zgodnie z wymogami Zamawiającego.





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel.: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urzed@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na użycie innej trawy niż ta opisana w projekcie, ze względu na to że projektowana trawa została dobrana odpowiednio do obiektu i jego przeznaczenia.

Pytanie 2:

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobylce prosimy o doprecyzowanie:

1. w jaki sposób ma zostać zamontowany mechanizm dzielący boisko na pół ?
2. prosimy o podanie przykładowej firmy która wykonuje takie przegrody.
3. zamieszczenie opisu z czego ma być wykonane i w jaki sposób ma się przesuwąć?

Rozpiętość słupów to 16 mb - samo rozciągnięcie linki i zamontowanie siatki polipropylenowej nie jest możliwe technicznie - linka będzie się obwieszczać pod ciężarem siatki.

Odpowiedź 2:

Mechanizm dzielący boisko na pół to tylko dwa słupki metalowe zamontowane w tulejach bądź na stałe w płycie boiska. System ma działać jak w przypadku słupków do gry w siatkówkę - naciągnięcie linki na górze, dodatkowe haczyki umożliwiające zaczepienie siatki. System nie musi naciągać siatki "na sztywno" - chodzi o rozdzielenie boiska dla małych dzieci.

2. Załącza na stronie internetowej plik: odpowiedzi na pytania 1.
3. Przesuwa termin składania ofert na **22 października 2019 r. na godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi **22 października 2019 r. o godz. 12:15**. Wskazane jest aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
4. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Świątorecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Alfano