



WZP.271.54.2019

Kobylka, dnia 23 października 2019 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę boiska piłkarskiego przy ul. Napoleona 2A w Kobylce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Prosimy o wykreślenie zapisów w dokumentacji projektowej dotyczących wymagania dokumentów, które posiada tylko lekkoatletyczna nawierzchnia poliuretanowa o której nie ma mowy w zamówieniu.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- Certyfikat IAAF oferowanej nawierzchni lub
- Aktualna Aprobata Techniczną UB lub Rekomendacje Techniczną ITB lub inny równoważny dokument wydany przez uprawnioną do tego instytucję certyfikującą, który potwierdzi, że parametry oferowanej nawierzchni są zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14877:2014-2,
- Kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta oraz Atest PZH oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny stwierdzający bezpieczeństwo ekologiczne,
- Autoryzację producenta nawierzchni dotyczącą przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem okresu udzielanej gwarancji przez jej producenta.

Odpowiedź 1:

Zapis z dokumentacji projektowej „Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni” zostanie wykreślony, tym samym Zamawiający nie wymaga dokumentów, wskazanych w pytaniu 1.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru nowobudowanego boiska.

Bilans powierzchni 541m², przedmiar 550m², projekt 16x34 = 544, STWiORB 1320m²

Odpowiedź 2:

Bilans powierzchni boiska podany w projekcie to 551m² – zawiera się w tym wymiar boiska 16x34 = 544m² oraz wymiar pod bramkami 2x 3x1,2= 7,2m² – przyjęto 7m² razem daje 551m².

W przedmiarze poprawiono na wartość 551m².



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel.: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urzad@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że nowe projektory nie wymagają wymiany przewodów w istniejących słupach. Jeśli należy je wymienić - prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej oraz przedmiarów.

Odpowiedź 3:

Z informacji uzyskanych od projektanta wynika, że nowe projektory nie wymagają wymiany przewodów.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu ziemi z korytowania czy też Wykonawca winien zagospodarować urobek we własnym zakresie?

Odpowiedź 4:

Nadmiar ziemi oraz odpady rozbiórkowe z wykopów Wykonawca powinien usunąć we własnym zakresie.

Pytanie 5:

Po wizji lokalnej stwierdzamy brak możliwości dojazdu do terenu nowobudowanego boiska np. koparką ze względu na bardzo wąską komunikację, wystające studzienki, plac skatepark, czy posadowiony ciąg kontenerów na asfaltowym boisku. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie trasy dostępu do nowobudowanego boiska umożliwiającego dojazd niezbędnych sprzętów umożliwiających dowóz materiałów np. kruszyw na podbudowę.

Odpowiedź 5:

Dojazd na teren OSIR Wicher jest możliwy. Bezpośredni dostęp do projektowanego boiska dla standardowego sprzętu mechanicznego (koparko-ladowarki) jest możliwy. Zostanie wskazany przez zarządcę obiektu przed rozpoczęciem robót.

Pytanie 6:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o demontaż istniejących krawężników i ław betonowych wokół istniejącego boiska.

Odpowiedź 6:

Przedmiar został uzupełniony. Poprawiony przedmiar Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Pytanie 7:

Prosimy o podanie rzędnych wysokościowych nowobudowanego boiska. Boisko asfaltowe, którego część należy rozebrać jest znacznie wyżej posadowione niż boisko z mączki ceglastej. W przypadku nawiązania się do wysokości asfaltowego boiska należy uzupełnić tę grubość warstwą kruszywa. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź 7:

Rzędne należy dostosować do istniejącego terenu – wykonana będzie nowa konstrukcja pod całą płytę boiska. Wysokość boiska asfaltowego nie koliduje z możliwością prawidłowego wykonania zadania. Takie elementy będą rozwiązywane na etapie budowy.



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel. (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urzedo@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie że słupy piłkochwyków od strony ul. Napoleona mają być nie 2m lecz min. 4m ze względu na montaż ich przy istniejącym 2m ogrodzeniu.

Odpowiedź 8:

Zamawiający potwierdza, że słupy mają mieć wysokość 4m natomiast same piłkochwyty 2m.

Pytanie 9:

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o konstrukcje stalowe do których przymocowane mają być bandy oraz wskazanie rozwiązań projektowych umożliwiających montaż furtek i bram w linii 1,00 metrowej bandy, która ma być zamontowana wokół boiska niezależnie od ogrodzenia.

Odpowiedź 9:

Przedmiar został uzupełniony o konstrukcje stalowe. Rozwiązania projektowe dotyczące furtek i bram w zależności od zaleceń producenta. Furtki i brama mają umożliwić wejście na płytę boiska i wjazd sprzętu do konserwacji nawierzchni.

Pytanie 10:

Prosimy o informację dotyczącą montażu band. Czy bandy mają być wykonane jako element mocowany na stałe do podłoża (zakotwiony) lub w przypadku dłuższego boku od strony boiska przymocowany np. do nowego ogrodzenia czy jako element wolnostojący – przenośny (brak wystarczającego miejsca przy dłuższym boku od strony boiska).

Odpowiedź 10:

Bandy mają być zakotwiczone na stałe. Dopuszcza się montaż band od strony trybun do murku oporowego.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuści trawę o sile wyrywania pęczka N:57N – starzone, 58N – niestarzone zamiast 73 N?

Są wyroki KIO, zgodnie z którymi ustanawianie tak wysokiej wartości siły wyrwania pęczka nie jest potrzebne, gdyż wymagania normy PN:EN 15330, a także wymagania FIFA ustalają poziom wyrywania na niższym poziomie – ustalanie powyżej wymaganych norm jest bezzasadne.

Odpowiedź 11:

Ze względu na charakter przeznaczenia budowanego boiska tj. całoroczne i intensywne użytkowanie, celem Zamawiającego jest stworzenie boiska o jak najlepszych parametrach. Zamawiający, w odpowiedziach z dnia 21.10.2019 r., dopuścił dwa rodzaje traw, dlatego podtrzymuje swoje wymagania co do wskazanych parametrów trawy syntetycznej.

2. Załącza na stronie internetowej pliki: odpowiedzi na pytania 3 oraz poprawiony przedmiar.
3. Przesuwa termin składania ofert na **25 października 2019 r. na godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi **25 października 2019 r. o godz. 12:15**. Wskazane jest aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
4. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.

Wpłynęło
Baku



Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Świętorecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA