



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.11.2020

Kobyłka, dnia 16 kwietnia 2020 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia w ulicy Zielenieckiej w Kobyłce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust.1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej ustawą Zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji projektowej rysunku poglądowego sylwetki projektowanego słupa oświetleniowego i oprawy oświetleniowej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający załącza na stronie internetowej plik z poglądową sylwetką słupa oświetleniowego wraz z wysięgnikiem i oprawą.

Pytanie 2:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do projektu elektrycznego obliczeń oświetleniowych dla projektowanych opraw.

Odpowiedź 2:

Zamawiający załącza na stronie internetowej plik z obliczeniami fotometrycznymi.

Pytanie 3:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do projektu elektrycznego szczegółowego opisu projektowanych słupów oświetleniowych i opraw (kolor malowania, czy dół słupa ma być zabezpieczony elastomerem, jeżeli tak to do jakiej wysokości, grubość blachy itp.).

Odpowiedź 3:

Zgodnie z pkt. 5.2 opisu technicznego oświetlenie zaprojektowano na słupach prostych cylindrycznych ze stali ocynkowanej o wysokości 7m. Słupy należy posadzić na fundamentach prefabrykowanych.

Standardowo grubość ściany słupa $t=3\text{mm}$. Zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie. Projekt nie zakłada malowania słupów.





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

2. Dokonuje zmiany SIWZ, poprzez dodanie w rozdz. XII ust. 4 następującej treści:

”Zamawiający dopuszcza również przedłożenie dokumentu wadium w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym osób upoważnionych do jego wystawienia, załączając go na nośniku danych (włożyć do koperty z ofertą) lub przesyłając na adres e-mail: magdalena.przygodzka@kobylka.pl przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez Gwaranta, tj. oryginału dokumentu.”

3. Załącza na stronie internetowej pliki: zmiana 1, SIWZ – aktualny, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz pliki: sylwetka słupa oświetleniowego i obliczenia fotometryczne.
4. Przesuwa termin składania ofert na **22 kwietnia 2020 r. na godz. 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi **22 kwietnia 2020 r. o godz. 12:15**. Wskazane jest aby uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.
5. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.

BURMISTRZ

Edyta Zbieć



Edyta Zbieć