



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

WZP.271.38.2020

Kobyłka, dnia 08.12.2020 r.

do wszystkich wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

dotyczy przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia drogowego przy ulicach: Rosłana, Podleśnej oraz Ułanów w Kobyłce

Informuję, iż działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający:

1. Przesyła treść pytań i udziela na nie odpowiedzi. Poniższe odpowiedzi na pytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie kart katalogowych lub sylwetek słupów zaprojektowanych dla ulic Rosłana, Podleśnej i Ułanów

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej przykładową kartę katalogową słupów dla ul. Rosłana, Podleśnej, i Ułanów.

Pytanie 2:

Prosimy o udostępnienie obliczeń oświetleniowych zaprojektowanych opraw zaprojektowanych dla ulic Rosłana, Podleśnej i Ułanów.

Odpowiedź 2:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej obliczenia techniczne dla ul. Rosłana, Podleśnej i Ułanów.

Pytanie 3:

Prosimy o potwierdzenie, że załączona do przetargu dokumentacja jest uzgodniona.

Odpowiedź 3:

Dokumentacja nie wymaga uzgodnień z PGE Dystrybucja S.A.

Pytanie 4:

Po czyjej stronie, Wykonawczy czy Zamawiającego, są formalności oraz koszty związane z podpisaniem umowy na przyłączenie do sieci?

Odpowiedź 4:

Wszelkie formalności i koszty związane z podpisaniem umowy na przyłączenie do sieci leżą po





MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

stronie Zamawiającego.

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie czy w przetargach na budowę oświetlenia ulicznego znak sprawy WZP.271.39.2020 oraz znak sprawy WZP.271.38.2020 powinny być zastosowane wysięgniki jeśli tak to jakie ponieważ istnieje rozbieżność między dokumentacją projektową a załączonymi kosztorysami które obejmują montaż wysięgników.

Odpowiedź 5:

Zaktualizowano przedmiar, pozycje wysięgników zostały usunięte.

Pytanie 6:

Dotyczy dokumentacja projektowa ul. Podleśna:

Według opisu technicznego i zestawienia materiałów mają być zamontowane słupy stalowe bez wysięgników natomiast w przedmiarze jest pozycja uwzględniająca montaż wysięgników na słupach. Która wersja jest właściwa?

Odpowiedź 6:

Zaktualizowano przedmiar, w którym usunięto pozycje wysięgników.

Pytanie 7:

Dotyczy dokumentacja projektowa ul. Podleśna:

Według opisu technicznego sterowanie oświetleniem odbywa się za pomocą zegara elektronicznego a na schemacie skrzynki SOK wpisany jest zegar astronomiczny. Który zegar zastosować?

Odpowiedź 7:

Sterowanie oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego.

Pytanie 8:

Dotyczy dokumentacja projektowa ul. Ułanów:

Według opisu technicznego należy wybudować linię kablową ułożoną metodą wykopu otwartego natomiast według przedmiaru kabel należy ułożyć w rurach osłonowych układanych metodą przecisku. Która metoda jest właściwa?

Odpowiedź 8:

Linię kablową należy wykonać za pomocą przecisku minimalizując ilość rozebranej nawierzchni z kostki.

Pytanie 9:

Dotyczy dokumentacja projektowa ul. Ułanów:

jeżeli kabel ma być układany w rurach ułożonych metodą przecisku i wzdłuż trasy należy ułożyć bednarkę ocynkowaną to pytanie czy projektant dopuszcza możliwość ułożenia kabla i bednarki w jednej rurze osłonowej. Jeżeli nie proszę o weryfikację przedmiaru

Odpowiedź 9:

Z uwagi na wykonanie większości prac metodą przecisku należy wykonać uziemienie słupów jako prętowe. Zaktualizowano przedmiar robót.

Pytanie 10:

Dot. ul. Podleśnej





MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

W przedmiarze robót w poz. 14 uwzględniono montaż 6 szt. wysięgników. W specyfikacji technicznej pkt. 2.3.6 jest napisane, że „wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST”. Natomiast w opisie technicznym na str. 12 zaprojektowano słupy o wysokości 6 m bez wysięgników. W zestawieniu montażowym również ich nie uwzględniono. Czy wykonawca ma uwzględnić w/w wysięgniki w swojej wycenie? Jeśli tak to proszę o udostępnienie kart katalogowych w/w wysięgników. Jeśli nie to proszę o poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 10:

Zaktualizowano przedmiar, w którym usunięto pozycje wysięgników.

Pytanie 11:

Dot. ul. Podleśnej

W przedmiarze robót w poz. 16 uwzględniono montaż 36 m przewodów. Z dokumentacji wynika, że powinno być 48 m przewodów. Ile w/w przewodu wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 11:

Dla słupów o wysokości 6m bez wysięgnika wystarczy 6m przewodu 3x2,5mm² do podłączenia opraw oświetleniowych.

Pytanie 12:

Dot. ul. Podleśnej

W przedmiarze robót w poz. 19 uwzględniono montaż 6 m uziomów pionowych prętowych. Natomiast w zestawieniu materiałów uwzględniono 12 prętów stal.mied.3/4”6 m, co wynosi 72 m uziomów pionowych prętowych. Ile metrów w/w uziomów wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 12:

Poprawiono zestawienie montażowe i przedmiar.

Pytanie 13:

Dot. ul. Rosłana

W przedmiarze robót w poz. 16 uwzględniono montaż 12 szt. wysięgników. W specyfikacji technicznej 2.3.6 jest napisane, że „wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST”. Natomiast w opisie technicznym na str. 12 zaprojektowano słupy o wysokości 6 m bez wysięgników. W zestawieniu montażowym również ich nie uwzględniono. Czy wykonawca ma uwzględnić w/w wysięgniki w swojej wycenie? Jeśli tak to proszę o udostępnienie kart katalogowych w/w wysięgników. Jeśli nie to proszę o poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 13:

Zaktualizowano przedmiar, w którym usunięto pozycje wysięgników.

Pytanie 14:

Dot. ul. Rosłana

W przedmiarze robót w poz. 18 uwzględniono montaż 72 m przewodów. Z dokumentacji wynika, że powinno być 96 m przewodów. Ile w/w przewodu wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 14:



MIASTO
KOBYŁKA



MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

Dla słupów o wysokości 6m bez wysięgnika wystarczy 6m przewodu 3x2,5mm² do podłączenia opraw oświetleniowych.

Pytanie 15:

Dot. ul. Rosłana

W zestawieniu materiałów uwzględniono 24 prętów stal.mied.3/4”6 m, co wynosi 144 m uziomów pionowych prętowych. Ten zakres prac nie został uwzględniony w przedmiarze robót. Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie montaż w/w uziomów? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 15:

Poprawiono zestawienie montażowe oraz przedmiar.

Pytanie 16:

Dot. ul. Rosłana

W zestawieniu materiałów uwzględniono 1 ogranicznik przepięć 0,5kV/10kA. Ten zakres prac nie został uwzględniony w przedmiarze robót. Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie montaż w/w ogranicznika przepięć? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 16:

Należy zainstalować ogranicznik przepięć na połączeniu linii napowietrznej z kablową. Zaktualizowano przedmiar.

Pytanie 17:

Dot. ul. Ułanów

W przedmiarze robót w poz. 14 uwzględniono montaż 13 szt. wysięgników. W specyfikacji technicznej 2.3.6 jest napisane, że „wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub ST”. Natomiast w opisie technicznym pkt. 5.2 zaprojektowano słupy o wysokości 6 m bez wysięgników. W zestawieniu montażowym również ich nie uwzględniono. Czy wykonawca ma uwzględnić w/w wysięgniki w swojej wycenie? Jeśli tak to proszę o udostępnienie kart katalogowych w/w wysięgników. Jeśli nie to proszę o poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 17:

Zaktualizowano przedmiar, w którym usunięto pozycje wysięgników.

Pytanie 18:

Dot. ul. Ułanów

W przedmiarze robót w poz. 16 uwzględniono montaż 56 m przewodów. Z dokumentacji wynika, że powinno być 104 m przewodów. Ile w/w przewodu wykonawca ma uwzględnić w swojej wycenie? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 18:

Dla słupów o wysokości 6m bez wysięgnika wystarczy 6m przewodu 3x2,5mm² do podłączenia opraw oświetleniowych.

Pytanie 19:

Dot. ul. Ułanów

W zestawieniu materiałów uwzględniono 26 prętów stal.mied.3/4”6 m, co wynosi 156 m uziomów pionowych prętowych. Ten zakres prac nie został uwzględniony w przedmiarze robót.



MIASTO
KOBYLKA



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie montaż w/w uziomów? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 19:

Poprawiono zestawienie montażowe oraz przedmiar.

Pytanie 20:

Dot. ul. Ułanów

W zestawieniu materiałów uwzględniono 1 ogranicznik przepięć 0,5kV/10kA. Ten zakres prac nie został uwzględniony w przedmiarze robót. Czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie montaż w/w ogranicznika przepięć? Prosimy o ewentualne poprawienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 20:

Należy zainstalować ogranicznik przepięć na połączeniu linii napowietrznej z kablową. Zaktualizowano przedmiar.

Pytanie 21:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o informację czy przycięcie gałęzi wyrastających na drogę i kolidujących z budowanym oświetleniem należy do zakresu postępowania? Jeśli tak to proszę o aktualizację załączonych przedmiarów robót.

Odpowiedź 21:

Przycięcie gałęzi uniemożliwiających budowę linii oświetlenia oraz montaż słupów oświetleniowych jest w zakresie wykonawcy. Zaktualizowano przedmiar robót o przycinkę gałęzi przy ul. Rosłana.

Pytanie 22:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o informację czy Zamawiający posiada zgodę właścicieli prywatnych posesji na przycięcie drzew, które kolidują z budowanym oświetleniem? Jeśli nie, to do kogo należy załatwienie formalności?

Odpowiedź 22:

Uzyskanie formalności dotyczących ewentualnej przycinki drzew na terenie prywatnym jest po stronie wykonawcy.

Pytanie 23:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o informację czy wykonanie chodników na trasie kablowej należy do zakresu przetargu, ok 120 m²? Jeśli tak to proszę o aktualizację załączonych przedmiarów robót.

Odpowiedź 23:

Na ul. Rosłana należy odtworzyć ok. 10m² kostki brukowej. Na ul. Podleśnej nie ma chodników z kostki do odtworzenia. Na ul. Ułanów należy wykonać linię kablową w znacznej większości za pomocą przecisków, minimalizując ilość rozbieranej nawierzchni. Dodano 50m² nawierzchni z kostki brukowej do rozbiórki i odtworzenia (w miejscach komór przeciskowych przy słupach).

Pytanie 24:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o informację czy chodniki i wjazdy do posesji znajdujące się na trasie kablowej są na gwarancji? Jeśli tak to w jaki sposób wykonawca oświetlenia ma wykonać swoje prace, aby wykonawca robót drogowych





MIASTO KOBYLKA

adres: 05-230 Kobylka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobylka.pl strona: www.kobylka.pl

podtrzymał swoją gwarancję?

Odpowiedź 24:

Ulica Ułanów – gwarancja do 03 listopada 2026 – przejęcie gwarancji przez wykonawcę (fragmenty rozbierane i odtwarzane). Ulica Rosłana – ulica o nawierzchni gruntowej. Ulica Podleśna – ulica o nawierzchni gruntowej.

Zjazdy i wejścia do odtworzenia przez wykonawcę – o ile będą demontowane – gwarancja wykonawcy także to obejmuje.

Pytanie 25:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o informacje jak wykonawca ma postawić słupy oświetleniowe, jeśli nie ma możliwości zachowania skrajni (bardzo wąsko)?

Odpowiedź 25:

Słupy należy oznakować tablicami U-9a/b.

Pytanie 26:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną proszę o informację czy Zamawiający dopuści montaż słupa bez zachowania skrajni poziomej w przypadku braku innej możliwości jego posadowienia?

Odpowiedź 26:

Zamawiający dopuści montaż słupa bez zachowania skrajni poziomej w przypadku braku innej możliwości jego posadowienia.

Pytanie 27:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną i koniecznością postawienia słupów w drodze proszę o informacje czy oznaczenie słupów stojących w drodze tablicami U-9a/b służącymi do oznakowania ograniczenia skrajni poziomej drogi należy do zakresu przetargu? Jeśli tak to proszę o informację po czyjej stronie będzie leżało oznaczenie słupów stojących w drodze tablicami U-9a/b? Jeśli do wykonawcy to proszę o aktualizację załączonych przedmiarów robót.

Odpowiedź 27:

Słupy zaprojektowane w odległości mniejszej niż 1m od skrajni jezdni utwardzonej należy oznaczyć tablicami U-9a/b. Zaktualizowano przedmiar ul. Ułanów.

Pytanie 28:

Zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej załączonym do dokumentacji na ulicy Rosłana należy uzyskać zgodę na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym od zarządzającego ulicą drogą. Kto jest zarządcą w/w drogi? Do kogo będzie należało załatwienie tych formalności? Jeśli do wykonawcy, to prosimy o podanie kosztów jakie wykonawca będzie musiał ponieść z tego tytułu i uwzględnić w swojej wycenie.

Odpowiedź 28:

Ulica Rosłana jest ulicą Gminną. Miasto Kobylka wystąpiło o zgodę do zarządcy ulicy Żałuskiego – Powiat Wołomin. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź.

Pytanie 29:

Zgodnie z protokołem z narady koordynacyjnej załączonym do dokumentacji na ulicy Rosłana



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego od zarządzającego (zarządzających) ulicą (ulicami, drogami, drogą). Kto jest zarządcą w/w drogi? Prosimy o podanie kosztów jakie wykonawca będzie musiał ponieść z tego tytułu i uwzględnić w swojej wycenie.

Odpowiedź 29:

Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca zależnie od ilości dni i powierzchni – wykonawca zobowiązany jest do zebrania informacji we własnym zakresie – Powiat Wołomin.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw z kloszem, zapis o konieczności zastosowania opraw bez klosza, bardzo proszę o udzielenie informacji w zakresie uzasadnienia wyższości opraw bez klosza nad tymi z kloszem, dodam, że zapis zabezpieczonymi soczewkami wskazuje na zapis niedopuszczalny - parametryzujący wyłącznie jednego dostawcę;

- bardzo proszę o wykazanie produktów równoważnych z zapisami stosowanymi w dokumentacji, zgodnie z prawem minimum dwóch

Odpowiedź 30:

Zamawiający dopuszcza oprawy z kloszem ze szkła hartowanego, pod warunkiem zachowania wszystkich parametrów oświetleniowych (moc, strumień świetlny z oprawy, sprawność układu optycznego), na poziomie nie gorszym niż w dokumentacji projektowej. Zgodnie z art. 29 PZP, zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może posługiwać się nazwami własnymi i znakami towarowymi, stąd też opis minimalnych wymagań zawarty jest w projekcie i posługuje się wyłącznie określeniami technicznymi.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści stopień niższy niż IK08, wymagany stopień IK 08 jest nad wyraz wysoki, czy Zamawiający w ostatnim czasie miał akty wandalizmu polegające na niszczeniu opraw które wiszą na wysokości 6 metrów?, jakie jest uzasadnienie zastosowania tak wysokiej klasy odporności, bardzo proszę o merytoryczne uzasadnienie wprowadzonego zapisu,

- bardzo proszę o wykazanie produktów równoważnych z zapisami stosowanymi w dokumentacji, zgodnie z prawem minimum dwóch

Odpowiedź 31:

Poziom odporności oprawy oświetleniowej IK08, jest typowym rozwiązaniem, stosowanym przez większość wiodących producentów na rynku, zapis pozostaje bez zmian.

Zgodnie z art. 29 PZP, zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może posługiwać się nazwami własnymi i znakami towarowymi, stąd też opis minimalnych wymagań zawarty jest w projekcie i posługuje się wyłącznie określeniami technicznymi.

Pytanie 32:

Proszę o dopuszczenie wyłącznie klasy IP 66, szczelność komory optycznej i elektrycznej IP 66, IP 67, zapisy wymagań wprowadzają zamieszanie z uwagi na klasy szczelności, czy Zamawiający wymaga opraw, które posiadają obie klasy łącznie tj. IP66 osobny dokument z badań i IP 67 kolejny raport ?, na jakiej podstawie Zamawiający wskazuje konieczność zastosowania aż dwóch klas szczelności w istocie różniących się wyłącznie kwestią uszczelnienia oprawy pod wodą, czy oprawy będą pracowały w pełnym zanurzeniu i jest konieczne zastosowanie IP 67 ? zapis o konieczności zastosowania opraw z IP 66 i IP 67, wskazuje na zapis niedopuszczalny - parametryzujący wyłącznie jednego dostawcę;



MIASTO
KOBYŁKA



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

- bardzo proszę o wykazanie produktów równoważnych z zapisami stosowanymi w dokumentacji, zgodnie z prawem minimum dwóch;

Odpowiedź 32:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej o klasie szczelności tylko IP66, co powinno być potwierdzone raportem z badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium ENEC i ENEC+, lub równoważnym. Zgodnie z art. 29 PZP, zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może posługiwać się nazwami własnymi i znakami towarowymi, stąd też opis minimalnych wymagań zawarty jest w projekcie i posługuje się wyłącznie określeniami technicznymi.

Pytanie 33:

Bardzo proszę o wykreślenie zapisu o charakterystykach kąta uchwytu jak i integralności łącznika z oprawą, cyt. oprawa przy montażu na wysięgniku umożliwia zmianę kąta nachylenia od -100 do 30 lub -10 do 120, czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z łącznika w języku polskim (vide logika) „lub” który obliguje do posiadania uchwytu o kącie pracy od -100 do 120 st., czy Zamawiający taki kąt będzie wykorzystywał do świecenia w niebo, lub zmieniał kąt co kilka dni, do czego to jest funkcjonalnie niezbędne ?, bardzo proszę o wskazanie uzasadnienia konieczności posiadania aż takiego uchwytu? do czego jest on potrzebny skoro Zamawiający posiada projekt, przedmiotowy parametr jest wprowadzony sztucznie dla ograniczenia konkurencji, przedmiotowy wskazuje na zapis niedopuszczalny - parametryzujący wyłącznie jednego dostawcę;

- bardzo proszę o wykazanie produktów równoważnych z zapisami stosowanymi w dokumentacji, zgodnie z prawem minimum dwóch;

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy oświetleniowej z uchwytem umożliwiającym montaż zarówno bezpośrednio na słupie jak i na wysięgniku o zakresie regulacji umożliwiającym zmianę kąta nachylenia oprawy od -10 do 15. Zgodnie z art. 29 PZP, zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może posługiwać się nazwami własnymi i znakami towarowymi, stąd też opis minimalnych wymagań zawarty jest w projekcie i posługuje się wyłącznie określeniami technicznymi.

Pytanie 34:

Korelacja mocy oprawy do strumienia świetlnego w każdym z projektów wskazuje na jednakową wartość 1 m/W, co obrazuje idealnie wyspecyfikowanego jednego konkretnego producenta lub jego produkt bez możliwości zachowania zasad konkurencyjności. Taki zapis wskazuje na niedopuszczalność - parametryzujący wyłącznie jednego dostawcę;

- bardzo proszę o wykazanie produktów równoważnych z zapisami stosowanymi w dokumentacji, zgodnie z prawem minimum dwóch;

Odpowiedź 34:

Odniesienie mocy do strumienia świetlnego, nie definiuje jednoznacznie konkretnego producenta, a jedynie ma na celu zdefiniowanie odpowiedniej jakości produktu, jaką Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawcy. Jednakowe skuteczności świetlne nie wskazują na jednego producenta, jednakowa wartość wynika z wykonanych obliczeń fotometrycznych, a nie z jednoznacznego wskazania na konkretnego producenta

Zgodnie z art. 29 PZP, zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może posługiwać się nazwami własnymi i znakami towarowymi, stąd też opis minimalnych wymagań zawarty



MIASTO
KOBYŁKA



MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

jest w projekcie i posługuje się wyłącznie określeniami technicznymi.

Pytanie 35:

Bardzo proszę o wykreślenie zapisów dot. sprawności, sprawność układu optycznego nie mniejsza niż 90%, a czemu sprawność nie miała być dla całej oprawy, i co Państwo rozumiecie za układ optyczny, czy same diody, soczewki czy łącznie z zasilaczem a może osobno. Bardzo proszę o wyjaśnienie ww.

- bardzo proszę o wykazanie produktów równoważnych z zapisami stosowanymi w dokumentacji, zgodnie z prawem minimum dwóch;

Odpowiedź 35:

Podana sprawność dotyczy strat w układzie optycznym (dioda, soczewki, klosz) i wskazuje na jakość produktów i ich energooszczędność. W powyższym pytaniu mylona jest ona ze sprawnością elektryczną oprawy, stratami w układzie zasilającym, czego zamawiający nie określa.

Zgodnie z art. 29 PZP, zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może posługiwać się nazwami własnymi i znakami towarowymi, stąd też opis minimalnych wymagań zawarty jest w projekcie i posługuje się wyłącznie określeniami technicznymi.

Pytanie 36:

Wymiary oprawy wskazane na końcu dokumentacji gruntują „produkt” zapewne jednego dostawcy, niemniej bardzo proszę o wskazanie równoważnego produktu odpowiadającego przedmiotowym wymiarom.

Odpowiedź 36:

Zamawiający nie będzie wymagał utrzymania wymiarów oprawy, na poziomie określonym w projekcie.

Pytanie 37:

Bardzo proszę o wskazanie minimum dwóch produktów jako równoważne do wyspecyfikowanych wymagań łącznie w dokumentacjach technicznych dla każdej ulicy:

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Skrzetuskiego i Turowskiej w Kobyłce oraz

Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Rosłana, Podleśnej oraz Ułanów w Kobyłce

Odpowiedź 37:

Zgodnie z art. 29 PZP, zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie może posługiwać się nazwami własnymi i znakami towarowymi, stąd też opis minimalnych wymagań zawarty jest w projekcie i posługuje się wyłącznie określeniami technicznymi.

Ostateczną decyzję co do wyboru produktu, po otrzymaniu wniosku materiałowego, podejmuje Zamawiający w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacji elektrycznych.

2. Załącza na stronie internetowej pliki: odpowiedzi na pytania 1, SIWZ – zmiana 1, obliczenia fotometryczne ul. Podleśna, obliczenia fotometryczne ul. Rosłana, obliczenia fotometryczne ul. Ułanów, dokumentacja techniczna - aktualna, przykładowa karta katalogowa - słup oświetleniowy.
3. Przesuwa terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu na dzień **11 grudnia 2020 r. na godz. 11:00**. Otwarcie ofert nastąpi **11 grudnia 2020 r. o godz. 11:15**. Wskazane jest aby





MIASTO KOBYŁKA

adres: 05-230 Kobyłka, ul. Wołomińska 1 tel: (22) 760 70 08, 760 70 45 fax: (22) 760 70 55
e-mail: urząd@kobyłka.pl strona: www.kobyłka.pl

uwzględnić zmianę terminu na kopertach, w których złożona będzie oferta.

4. Niniejsza informacja podlega opublikowaniu na stronie internetowej zamawiającego.

Grzegorz Owsianko
Zastępca Burmistrza Miasta