

Burmistrz Miasta
Kobyłka o INFORMACJE
20.12.2023
Człowiek

Radny Miasta Kobyłka
Wojciech Reutt

Kobyłka 18 grudnia 2023 r.

Sz. P. Edyta Zbieć

Burmistrz Miasta Kobyłka

za pośrednictwem

Sz. P. Konrada Kostrzewy

Przewodniczącego Rady Miasta

ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), zwracam się z poniższymi zapytaniem:

W związku z niedziałającym oświetleniem na wiadukcie przy przystanku kolejowym Kobyłka-Ossów zadałem pytanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (w załączeniu). Bardzo proszę o odniesienie się do otrzymanej przeze mnie odpowiedzi.

Pytanie dotyczy bezpieczeństwa pieszych na przejściu przy rondzie na ul. Poniatowskiego, zatem niewątpliwie dotyczy aktualnych problemów gminy (art. 24 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym).

Odpowiedź proszę przesłać w formie elektronicznej poprzez przesłanie ich na adres wojciech.reutt@kobyłka.pl W przypadku większej liczby stron (powyżej 20), proszę o nagranie ich na płytę CD/DVD (bądź inny nośnik elektroniczny) i przekazanie telefonicznie informacji o możliwości odebrania tych dokumentów.



PODPIS ZAUFANY

WOJCIECH ZBIGNIEW
REUTT

16.12.2023 21:28:48 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

z poważaniem
Radny Miasta Kobyłka

(-)Wojciech Reutt

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Region Centralny
ul. Chodakowska 50,
03-816 Warszawa
T: + 48 22 473 21 51
www.plk-sa.pl

IRRK1/6/4.0291.3.2023.IRR-00602-I.2
UNP: IR-23-862790

Warszawa, dnia .12.2023 r.

Dot.: zadania związanego z budową obiektów inżynierskich
w Kobyłce w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne –
Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów
– Sadowne”

Wojciech Reutt




PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny w odpowiedzi na Pana interwencję z dnia 06.12.2023 r. informuje, iż po przeprowadzeniu dogłębnej analizy stwierdzono prawidłowe działanie wszystkich urządzeń w zakresie sterowania oświetleniem. Powodem awarii jest brak zasilania szafy sterowniczej (w załączeniu notatka spisana przy udziale Wykonawcy robót oraz Inspektora branży elektrycznej), za którego doprowadzenie odpowiedzialny jest właściciel sieci. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie jest umocowana do kontaktu z właścicielem sieci w tym zakresie, ponieważ umowa dystrybucyjna została zawarta przez Urząd Miasta Kobyłka.

Podpisane przez: Krzysztof Pietras
Dyrektor Regionu
Data: 2023.12.14 12:08:20 CET

Załącznik:

Notatka służbowa z dnia 28.11.2023 r.

Opracował:

Patryk Kałuski
tel: 797 305 607

NOTATKA SŁUŻBOWA

1. W dniu 28.11.2023r. po otrzymaniu informacji o braku działania oświetlenia na wykonanej inwestycji w Kobyłce Ossów Wykonawca podjął wszystkie niezbędne działania celem wyjaśnienia przyczyny takiego stanu rzeczy. Powiadomiony został dalszy podwykonawca o zaistniałym problemie, który tego samego dnia pojawił się na budowie. Sprawdzona została skrzynka oświetlenia odpowiadająca za sterowanie oświetleniem. Wykonawca stwierdził prawidłowość działania wszystkich urządzeń w tym zakresie. Została stwierdzona usterka w skrzynce PGE zasilającej oświetlenie. Sprawa została niezwłocznie przekazana do zarządcy drogi tj. UM Kobyłka.

2. Inżynier przeprowadził rozpoznanie zaistniałego problemu rozmawiając:

- a) z przedstawicielem PGE Kobyłka,
- b) Pogotowiem energetycznym PGE, które stwierdziło, że nie obsługuje obszaru, na którym stwierdzono brak oświetlenia
- c) o tym fakcie poinformowany został przedstawiciel PGE Kobyłka, który stwierdził, że sprawą powinno zająć się Miasto Kobyłka
- d) o podjętych działaniach został powiadomiony Zamawiający.


Inżynier Projektu

Kobyłka (miasto) 2023-12-06

Dane nadawcy

WOJCIECH REUTT

05-230 Kobyłka (miasto)

ul.

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat wołomiński

Gmina Kobyłka (gmina miejska)

PESEL

Telefon

Email

Dane adresata

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

03-734 Warszawa

Warszawa

ul. Targowa 74

Województwo MAZOWIECKIE

Powiat Warszawa

Gmina Praga-Północ (dzielnica)

INTERWENCJA RADNEGO

interwencja radnego

Szanowni Państwo,

Od około czterech tygodni (!) nie działa oświetlenie uliczne na nowo wybudowanym wiadukcie kolejowym przy przystanku kolejowym Kobyłka-Ossów. Według informacji z urzędu miasta oświetlenie to jest w zarządzie PKP PLK. W dniu 04.12. oświetlenie działało, jednak już 05.12. znowu nie. Mieszkańcy zwracają się do mnie z prośbą o interwencję, gdyż brak oświetlenia stwarza duże niebezpieczeństwo dla pieszych zwłaszcza na przejeździe przy rondzie na ul. Poniatowskiego. Samochody zjeżdżając na zakręcie z wiaduktu w ostatniej chwili zauważają pieszych, zwłaszcza, gdy z naprzeciwka jedzie samochód. Sprawę zgłosiłem do Urzędu Miasta Kobyłka i tam uzyskałem informacje, że o awarii zostali już Państwo poinformowani. Bardzo proszę bardzo pilną i trwałą naprawę. Z poważaniem

Wojciech Reutt

radny Miasta Kobyłka

Załączniki:

1.jpg

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2023-12-06T14:23:52.437+01:00