

Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty-Pianki

tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03, e-mail ugbogut@wp.pl

Boguty-Pianki 18-09-2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawicach na działce oznaczonej Nr 84**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Gmina Boguty-Pianki jako Zamawiający, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

4. Pytanie Wykonawcy

Gmina Boguty Pianki
ul. Aleja Papieża Jana Pawła II/45
07-325 Boguty - Pianki

Znak sprawy: OEK.271.2.2012

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminę Boguty Pianki na:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogutach-Żurawicach na działce oznaczonej Nr 84”

ZAPYTANIA

Przedsiębiorstwo

zwraca się z prośbą o wyjaśnienie na podane niżej pytania:

1. W SIWZ (II zmiana z 12.09.2012r) str 8 opisane jest:

- Piłkochwyty słupy (16 szt) stalowe lub aluminiowe wysokości 6m z siatką polietylenową do montowania na zewnątrz wymiary oczek siatki 35 x35 mm - **2x 34,50 m**
- Bramka do piłki nożnej aluminiowa 5x2 m mocowana w tulejach z siatką natomiast brak jest tych pozycji w przedmiarze robót.

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres robót objętych przedmiotem zamówienia należy wykonać w/w elementy.

Odpowiedź na pytanie 4 Wykonawcy

Odpowiadając na Państwa pismo z dnia 18 września 2012 r. w sprawie montażu piłkochwyków i bramek aluminiowych do piłki nożnej zamawiający wyjaśnia że

- piłkochwyty należy wykonać zgodnie z opisem technicznym elementów robót dokumentacji projektowej 7.2.4 Ogrodzenie boiska pkt 4 Piłkochwyty kolor RAL 6005 - zielony profil stalowy lub aluminiowy do wyboru wykonawcy montowane w tulejach.

- bramka aluminiowa należy wykonać zgodnie z opisem technicznym elementów robót dokumentacji projektowej 8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA BOISKA Bramka do piłki nożnej JUNIOR aluminiowa, 5x2 m. Ponieważ podana jest nazwa „JUNIOR” należy wykonać równoważną aluminiową bramkę do piłki nożnej w zakresie szerokości i wysokości, mocowania w tulejach oraz posiadającą certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu lub równoważny certyfikat bezpieczeństwa.

Wójt

Józef Bogucki