

Boguty-Pianki, dnia 12.05.2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na Rozbudowa dróg gminnych: od drogi powiatowej Nr 2620W Kutylwo-Perysie, Drewnowo-Gołyń, Zabiele-Pikuły ogłoszonym w BZP pod numerem 148404-2014

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa dróg gminnych: od drogi powiatowej Nr 2620W Kutylwo-Perysie, Drewnowo-Gołyń, Zabiele-Pikuły wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie: Przedmiar robót drogowych poz. 16 oraz SST przewiduje wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 20 cm. Natomiast opis techniczny oraz załączone przekroje konstrukcyjne przewidują wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 10 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości wykonania warstwy odcinającej z piasku.

Odpowiedź: Prawidłowa grubość wykonania warstwy odcinającej z piasku jest zawarta w opisie technicznym oraz przekrojach konstrukcyjnych tj. 10 cm. Pozostawiona w przedmiarze robót grubość warstwy odcinającej została błędnie wpisana z projektu do przedmiaru robót.

WÓJT

mgr inż. Józef Bogucki