

Boguty-Pianki 13 sierpnia 2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w przetargu nieograniczonym na dostawę dla Gminy Boguty-Pianki artykułów do dostosowania pomieszczeń oraz wyposażenia pomieszczeń na potrzeby projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Oddziale przedszkolnym w Bogutach-Piankach nr POKL.09.01.01-14-192/13” do siedziby Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907) Urząd Gminy Boguty-Pianki przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:


Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jakich znaków żąda Zamawiający. Proszę określić rodzaj znaków jakie mają być wycenione i dostarczone. Ponadto proszę określić rozmiar znaków, ponieważ nie ma na rynku znaków o wymiarach 4,78 m x 2,02 m. Znaki są produkowane w rozmiarach 20x40 (wyjście ewakuacyjne), 10x30, 15x45 (kierunek drogi ewakuacyjnej-strzałka), 10x20, 15x30, 20x40 (pozostałe znaki ewakuacyjne). Ponadto proszę określić rodzaj podłoża na jakim mają być wykonane znaki (folia, płyta PCV, system TD).

Odpowiedź :

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia wkradł się błąd. Zamawiający przyznaje, że faktycznie nie ma znaków o wymiarach 4,78 m x 2,02 m i dopuszcza znaki o rozmiarach zgodnych z polską normą:

- 4 znaki ewakuacyjne „ kierunek drogi ewakuacyjnej” - ok.30 x 10 cm.
- 4 znaki kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo –ok. 40 x 20 cm
- 1 znak kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo – ok. 30 x 15 cm.
- 5 znaków „ wyjście ewakuacyjne” - ok.40 x 20 cm.

Znaki powinny być wykonane z filii samoprzylepnej lub systemu TD.

WÓJT

mgr inż. Józef Bogucki