

# *Gmina Boguty-Pianki*

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty-Pianki

Tel. (86) 277 50 03, fax tel. (86) 277 50 03,

e-mail [ugbogut@wp.pl](mailto:ugbogut@wp.pl)

## **I ZMIANA**

### **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm. ), zwanej dalej „ustawa Pzp” na zamówienie pt:

#### **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”**

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

#### **ZATWIERDZAM**

Boguty-Pianki, dnia 23-05-2017 r.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: GKW 271.2. 2017

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

**W Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia ust. 2.2 wykonując zamówienie wykonawca dostarczy i przebuduje lit. b roboty technologiczno instalacyjne branża sanitarna otrzymuje brzmienie:**

**2.2. Wykonując zamówienie Wykonawca dostarczy i przebuduje**

- b) roboty technologiczno-instalacyjne (branża sanitarna)
  - demontaż urządzeń i rurociągów na ujęciu (studnie głębinowe)
  - montaż z nowych materiałów urządzeń i rurociągów z materiałów kwasoodpornych na ujęciu (studnie głębinowe)
  - demontaż sieci zewnętrznych
  - montaż z nowych materiałów o podobnych parametrach średnicy sieci zewnętrznych
  - demontaż na stacji uzdatniania wody urządzeń technologicznych, rurociągów, zasuw
  - montaż na stacji uzdatniania wody urządzeń technologicznych, rurociągów, zasuw wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
  - ujęcie : roboty montażowe, wymiana obudów studni SW1 i SW2 na nowe, rurociągi tłoczne, osprzęt, pompy
  - zbiorniki wyrównawcze metalowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z osprzętem 2 x min 150 m<sup>3</sup> grubość ścianki zbiornika min 5 mm
  - nowy osadnik wód popłucznych V = 30 m<sup>3</sup> z pompownią, osprzętem i rurociągami
  - nowe sieci zewnętrzne wod. – kan.
  - instalacje sanitarne i technologia : sprężarka, filtry Ø 1800 mm szt. 6 wypełnione masą filtracyjną, chlorator, zestaw hydroforowy o wydajności minimalnej 60 m<sup>3</sup>/h, dmuchawa powietrza, pompa płuczająca, aerator dynamiczny Ø 1400 mm, kompletny osprzęt, rurociągi ze stali kwasoodpornej nierdzewnej i minimalnej wysokości 2000 mm szt. 2.
- Po wykonaniu przebudowy stacja uzdatniania wody powinna osiągnąć wydajność minimalną 50 m<sup>3</sup>/h uzdatnionej wody.

**Rozdział XI otrzymuje brzmienie:**

**Rozdział XI**

**Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

**1.Oferta musi być złożona w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 107, w terminie do: 31.05.2017 r. godzina 11:00.**

**Godziny pracy Urzędu Gminy Boguty-Pianki: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30**

2. Ofertę należy złożyć w kopercie/ zamkniętym opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający odczytanie bez uszkodzenia tego opakowania oraz zapoznania się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert. Kopertę/zamknięte opakowanie winno być oznaczone Nazwą /firmą/ i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres:

Gmina Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45; 07-325-Boguty-Pianki oraz opisane

## **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”**

Nie otwierać przed dniem 31.05.2017 r. godz. 12:00

Nazwą /firmą/

adres Wykonawcy

Gmina Boguty-Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325-Boguty-Pianki

## **„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”**

Nie otwierać przed dniem 31.05.2017 r. godz. 12:00

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak otrzymana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu procedury poprawności dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5. Wykonawca ma prawo przed terminem składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób otwierane będą w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.
6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45, 07-325 Boguty-Pianki, pokój nr 109.
7. Termin otwarcia ofert: 31.05.2017 r. godzina 12:00.
8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
9. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, w przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy.

W Załączniku nr 10 do SIWZ **Program funkcjonalno-użytkowy „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach”**

Pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Pobierana woda ze studni SW1 i SW2 nie spełniała warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.05.1977 r. (Dz. U. nr 18 poz. 72) wody do celów spożywczych ze względu na przekroczone parametry w zakresie zawartości związków żelaza, manganu, amoniaku i mętności. Potwierdziły to wyniki badań wykonane w 1989.06.07 przez PSSE Ostrów Mazowiecka.

W związku z tym w roku 1988 opracowana została dokumentacja technologiczna w zakresie uzdatniania wody w celu uzyskania parametrów wody zgodnych z rozporządzeniem MZiOS z dn. 31.05.1977 r., na podstawie której zrealizowano stację uzdatniania wody w Zawistach-Dworakach.

W dniu 23.11.2016 r. wykonano ponowne badania wody surowej ze studni SW1 i SW2 – uzyskane wyniki wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wody określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie mętności, związków żelaza, manganu, jonu amonowego.

W celu zapewnienia warunków do prawidłowej pracy całości obiektu tj. stacji uzdatniania wody należy poprzez przebudowę dostosować w obrębie istniejącego budynku nw. pomieszczenia : (w zakresie robót technologiczno-instalacyjnych) :

- hala technologiczna o pow. (pomniejszona o pomieszczenie chloratora i agregatu prądotwórczego) montaż : 3 filtrów pośpiesznych – odżelaziaczy Ø 1800 mm, 3 filtrów pośpiesznych – odmanganiaczy Ø 1800 mm, centralnego mieszacza wodno-powietrznego Ø 1400 mm, zestawu hydroforowego o wydajności 60 m<sup>3</sup>/h, instalacji z osprzętem (zasuw, przepustnice, manometry, zawory bezpieczeństwa, zawory spustowe), sprężarka powietrza, dmuchawa powietrza, pompa płuczająca, osuszacz powietrza
- pomieszczenie stacji dozującej podchloryn sodu o pow. ok. 6 m<sup>2</sup>
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego o pow. ok. 10 m<sup>2</sup>

Pomieszczenia pomocnicze pozostają bez zmian.

Wszystkie urządzenia i instalacje technologiczne należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Podstawowym warunkiem potwierdzającym poprawność przyjętej technologii uzdatniania wody oraz zastosowanych urządzeń jest uzyskanie parametrów uzdatnionej wody spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzonych wynikami badań wody uzdatnionej, sporządzonych przez PSSE oraz dostawy wody w odpowiedniej ilości i o właściwym ciśnieniu. Uzyskanie pozytywnych wyników możliwe będzie pod warunkiem zachowania nw. przepisów i norm podczas procesu inwestycyjnego, począwszy od momentu opracowania dokumentacji technicznej (uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń) poprzez etap realizacji i odbioru łącznie z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.

Punkt 1.5 litera b) otrzymuje brzmienie:

ustalenie wartości robót technologiczno-instalacyjnych (branża sanitarna)

- demontaż urządzeń i rurociągów na ujęciu (studnie głębinowe) zł
- demontaż sieci zewnętrznych zł
- demontaż na stacji uzdatniania wody urządzeń technologicznych, rurociągów, zasuw zł
- ujęcie : roboty montażowe, wymiana obudów studni SW1 i SW2, rurociągi tłoczne, osprzęt zł
- zbiorniki wyrównawcze metalowe z osprzętem 2 x 150 m<sup>3</sup> zł
- osadnik wód popłucznych V = 30 m<sup>3</sup> z pompownią, osprzętem i rurociągami zł
- sieci zewnętrzne wod. – kan. zł

- instalacje sanitarne i technologia : sprężarka, filtry Ø 1800 mm szt. 6 wypełnione masą filtracyjną, chlorator, zestaw hydroforowy, dmuchawa powietrza, pompa płuczająca, aerator dynamiczny Ø 1400 mm, wysokości 2000 mm szt 2 kompletny osprzęt, rurociągi ze stali OH18N9 zł  
Razem zł

W załączniku 12 **Przedmiar robót**

Wprowadza się następujące zmiany:

Na str. 4 w rozdziale III

Wiersz Odżelaziacze i odmanganiacze Ø 1400 kpl 8

Otrzymuje brzmienie

Odżelaziacze i odmanganiacze Ø 1800 kpl 6

Skreśla się wiersz Zbiorniki hydroforowe

Wiersz Mieszacz wodno powietrzny Ø 500 kpl 4

Otrzymuje brzmienie

Aerator Ø 1800 mm h płaszcz 2000 mm kpl 2

***W załączniku nr Załącznik nr 13 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (IPU) § 1 pkt b)***

roboty technologiczno-instalacyjne (branża sanitarna) otrzymuje brzmienie:

***b) roboty technologiczno-instalacyjne (branża sanitarna)***

- demontaż urządzeń i rurociągów na ujęciu (studnie głębinowe)
- montaż z nowych materiałów urządzeń i rurociągów z materiałów kwasoodpornych na ujęciu (studnie głębinowe)
- demontaż sieci zewnętrznych
- montaż z nowych materiałów o podobnych parametrach średnicy sieci zewnętrznych
- demontaż na stacji uzdatniania wody urządzeń technologicznych, rurociągów, zasuw
- montaż na stacji uzdatniania wody urządzeń technologicznych, rurociągów, zasuw wykonanych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- ujęcie : roboty montażowe, wymiana obudów studni SW1 i SW2 na nowe, rurociągi tłoczne, osprzęt, pompy
- zbiorniki wyrównawcze metalowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z osprzętem 2 x min 150 m<sup>3</sup> grubość ścianki zbiornika min 5 mm
- nowy osadnik wód popłucznych V = 30 m<sup>3</sup> z pompownią, osprzętem i rurociągami
- nowe sieci zewnętrzne wod. – kan.
- instalacje sanitarne i technologia : sprężarka, filtry Ø 1800 mm szt. 6 wypełnione masą filtracyjną, chlorator, zestaw hydroforowy o wydajności minimalnej 60 m<sup>3</sup>/h, dmuchawa powietrza, pompa

płuczająca, aerator dynamiczny Ø 1400 mm, kompletny osprzęt, rurociągi ze stali kwasoodpornej nierdzewnej i minimalnej wysokości płaszcza 2000 mm szt. 2.

Po wykonaniu przebudowy stacja uzdatniania wody powinna osiągnąć wydajność minimalną 50 m<sup>3</sup> /h uzdatnionej wody.

Pozostałe warunki SIWZ i załączników nie ulegają zmianie