

Boguty-Pianki, dnia 16.08.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Przebudowa drogi gminnej nr 260220W w miejscowości Drewnowo-Gołyń ogłoszonym w BZP pod numerem 2021/BZP001140311/01

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej nr 260220W w miejscowości Drewnowo-Gołyń wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytanie 1: Pozycja nr 2 kosztorysu ofertowego obejmuje „Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 20-100 cm)” w ilości 28 szt., prosimy o doprecyzowanie jaką średnicę mają poszczególne drzewa.

Odpowiedź: Zgodnie z KNR KNR-W 2-01 0105-02 do wycinki należy przyjąć wycinkę drzew o śr. 20-100 . KNR KNR-W 2-01 0105-02 nie przewiduje zróżnicowanej stawki za każdy centymetr obwodu tylko mieści się w widełkach śr. 20-100 cm.

Zapytanie 2: Pozycja nr 4 kosztorysu ofertowego „Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości” wskazuje 9 ha, prosimy o potwierdzenie czy podana ilość jest prawidłowa.

Odpowiedź: Do karczowania krzaków średniej gęstości należy przyjąć 0,9 ha.

Zapytanie 3: Pozycja nr 21 kosztorysu ofertowego „nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z kruszyw łamanych gr .10 cm” wskazuje ilość 14 szt., zwracamy się z prośbą o podanie obmiaru zjazdów w m2.

Odpowiedź: Pozycja kosztorysowa nr 21. Nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego gr. 10 cm - 280 m2

Zapytanie 4: Pozycja nr 22 kosztorysu ofertowego „Nawierzchnia zjazdów z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) wskazuje ilość 35 szt., prosimy o podanie obmiaru zjazdów w m2.

Odpowiedź: Pozycja kosztorysowa nr 22. Nawierzchnia zjazdów o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznej o gr. 5 (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna) - 732 m2.

WÓJT

Jedrzej Michał Drewnowski