

Zamawiający:

Gmina Boguty - Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty - Pianki

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani postępowaniem

Znak sprawy: GPM.271.2.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach”

WYJAŚNIENIA NR 1

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129) zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie nr 1 z dnia 24.08.2021:

proszę o uszczegółowienie wyposażenia kotła jaki powinien być zastosowany. Czy kocioł ma posiadać automatyczny mechaniczny system czyszczenia wymiennika spełniający zarówno warunek „cichej pracy” oraz utrzymana stałej i wysokiej sprawności kotła bez konieczności jego ręcznego czyszczenia w trakcie sezonu grzewczego? Czy kocioł ma być wyposażony w system automatycznego odpopielenia do zewnętrznego popielnika?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienia źródło ciepła z kotłowni pelletowej na kotłownię gazową. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje o powyższej zmianie, w tym w szczególności nowy załącznik nr 11.1. „Program funkcjonalno-użytkowy”.

Zapytanie nr 2 z dnia 24.08.2021:

zgodnie z zapisem PFU, że paliwo ma być podawane przez podajnik ślimakowy proszę potwierdzić, że podawanie pellet ma odbywać się za pomocą podajnika ślimakowego z magazynu do kotła (palnika)

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienia źródło ciepła z kotłowni pelletowej na kotłownię gazową. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje o powyższej zmianie, w tym w szczególności nowy załącznik nr 11.1. „Program funkcjonalno-użytkowy”.

Zapytanie nr 3 z dnia 24.08.2021:

czy jako magazyn pellet można zastosować tzw silos workowy do załadunku pneumatycznego z autocysterny, dzięki któremu nie ma konieczności odnawiania (zabezpieczenia) ścian magazynu paliwa? Powłoka silosa odporna jest na wilgoć, jednocześnie podczas tankowania zatrzymuje pył przepuszczając tylko powietrze.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienia źródło ciepła z kotłowni pelletowej na kotłownię gazową. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje o powyższej zmianie, w tym w szczególności nowy załącznik nr 11.1. „Program funkcjonalno-użytkowy”.

Zapytanie nr 4 z dnia 24.08.2021:

proszę podać jakie minimalne wartości powinien posiadać kocioł dla współczynnik EEI (efektywności energetycznej) oraz średniorocznej sprawności ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań dla współczynników EEI oraz średniorocznej sprawności rocznej, jednakże przypomina, że dostarczane urządzenia powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz Unii Europejskiej

Zapytanie nr 5 z dnia 02.09.2021:

W programie funkcjonalno-użytkowym w punkcie 7.4 „Część Sanitarna” w podpunkcie 1, mowa o modernizacji kotłowni z instalacją kotła na pellet o mocy minimum 70kW. Czy jest możliwa instalacja kotła gazowego spełniającego wymagania z audytu energetycznego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmienia źródło ciepła z kotłowni pelletowej na kotłownię gazową. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje o powyższej zmianie, w tym w szczególności nowy załącznik nr 11.1. „Program funkcjonalno-użytkowy”.

Zapytanie nr 6 z dnia 02.09.2021:

W dokumentacji do Zamówienia Publicznego nie została sprecyzowana technologia pokrycia dachowego. Jaki rodzaj blachy powinien zostać użyty do realizacji umowy? Czy ma być pokryty blachodachówką, blachą trapezową, blachą modułową czy blachą na rąbek?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oczekuje zastosowania blachy modułowej jako nowe pokrycie dachu.

Zapytanie nr 7 z dnia 14.09.2021:

PFU pkt. 7.4.2.1.- rurociągi instalacji grzewczej.

W punkcie tym istnieje zapis o wykonaniu w/w rurociągów z rur miedzianych. Czy możliwe będzie wykonanie kalkulacji w systemie KAN, tj. rury stalowe ocynkowane zaprasowywane.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur stalowych ocynkowanych zaprasowywanych zamiast rur miedzianych.

Zapytanie nr 8 z dnia 14.09.2021:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt. 2

Mowa jest o obowiązkach wynikających z umowy – prosimy o załączenie postanowień umowy.

Wyjaśnienie:

Postanowienia umowy stanowią załącznik nr 10 do SWZ i są opublikowane razem z SWZ w dokumentacji przetargowej. Ponadto Zamawiający publikuje na stronie internetowej korektę ww. załącznika nr 10, zgodnie z odrębną informacją.

Zapytanie nr 9 z dnia 14.09.2021:

Załącznik nr 1 do SWZ – pkt. 7 oraz dział IV SWZ

Rozbieżność co do terminu wykonania w załączniku nr 1 - 5m-cy, a SWZ 10m-cy

Wyjaśnienie:

Zamawiający koryguje błędnie podany termin w załączniku nr 1. W pozostałych dokumentach postępowania termin wykonania zamówienia jest określony prawidłowo. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej nowe Załączniki nr 1-9 do SWZ formie edytowalnej.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT
Łęczyński Michał DREWNIOWSKI
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)