

Zamawiający:

Gmina Boguty - Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty - Pianki

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani postępowaniem

Znak sprawy: GPM.271.2.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach”

WYJAŚNIENIA NR 2

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129) zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie nr 10 z dnia 20.09.2021:

Czy inwestor dopuszcza wykonanie kotłowni gazowej w systemie kaskadowym?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT
Józef Michał Drzewnowski
.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)