

Zamawiający:

Gmina Boguty - Pianki

ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45

07-325 Boguty - Pianki

Wszyscy Wykonawcy

zainteresowani postępowaniem

Znak sprawy: GPM.271.2.2021

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Bogutach-Piankach”

WYJAŚNIENIA NR 3
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129) zamawiający wyjaśnia co następuje:

Zapytanie nr 11 z dnia 27.09.2021:

PFU pkt. 7.4.1.2 – zbiornik na gaz płynny. W punkcie tym istnieje zapis o montażu jednego zbiornika podziemnego na gaz płynny o objętości min. 2 x 4,8 m³. Prosimy o sprecyzowanie czy ma być to jeden zbiornik? Czy dwa zbiorniki? I o jakiej objętości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje dostawy i montażu 2/dwóch zbiorników, każdy o objętości minimum 4,8 m³.

Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.


WÓJT
Jędrzej Michał Drwinański
(podpis Kierownika Zamawiającego)