



LEGENDA

- 1- Zestaw filtracyjny (odżelazianie)
- 2- Zestaw filtracyjny (odmanganianie)
- 3- Zestaw aeracji DN2000+mieszczacz
- 4- Zestaw aeracji DN1600+mieszczacz
- 5- Zestaw sprężarki
- 6- Zestaw dmuchawy
- 7- Zestaw hydroforowy - istniejący, rozbudowa o 1 pompę
- 8- Zestaw pompy płuczej
- 9- Zbiornik kontrolno-pomiarowy
- 10- Przepływomierz - istniejący - przeniesienie
- 11- Przepływomierz - projektowany
- 12- Zestaw lampy UV
- 13- Zestaw dozowania podchlorynu sodu istniejący - przeniesienie
- 14- Łącznik amortyzacyjny
- 21- Osuszacz powietrza
- 22- Rozdzielnia pneumatyczna
- 23- Rozdzielnia technologiczna
- 24- Rozdzielnia główna
- 25- Rozdzielnia zestawu hydroforowego
- 26- Rozdzielnia lampy UV

--- KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA  
--- KANALIZACJA SANITARNA  
--- KANALIZACJA ODPROWADZENIA POPŁUCZYN  
--- INSTALACJE WODOCIAGOWE, TECHNOLOGICZNE

KS 1 KT 2 PION KANALIZACYJNY ZAKOŃCZONY WYWIEZKĄ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	posadzka	POW. M2
1/1	POM. TECHNOLOGICZNE	pos. bet.	171,34
1/2	STEROWNIA	pos. bet.	7,36
1/3	POM. POMOCNICZE	wyk pcv.	10,28
1/4	KOMUNIKACJA	pos. bet.	8,22
1/5	PRZEDSIONEK	pos. bet.	2,05
1/6	WC	pos. bet.	2,46
1/7	MAGAZYN	pos. bet.	15,64
1/8	POM. DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU	pos. bet.	11,31
OGÓŁEM POW.			227,06

WentiSan

WENTISAN Krzysztof Paszko  
15-124 Białystok, ul. Gen.Wł: Andersa 7/12  
tel 502 092 007  
E - mail : wentisan@gmail.com

Investor:

GMINA BOGUTY-PIANKI  
AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 45  
07-325 BOGUTY-PIANKI

Nr rys:

T2

Obiekt:

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY  
W MIEJSCOWOŚCI ZAWISTY-DWORAKI,

Adres  
Obiektu:

DZIAŁKA NR 9/1 (część), OBRĘB 0029  
ZAWISTY-DWORAKI, GMINA BOGUTY-PIANKI

Nazwa rys:

RZUT SUW - INSTALACJE TECHNOLOGICZNE I  
SANITARNE

Imię i nazwisko

Nr uprawnień  
Specjalność

Podpis

Projektant:

mgr inż. Krzysztof Paszko

PDL 0043/PWOS/04  
Spec.: sanitarna

Sprawdzający:

mgr inż. Łukasz Paszko

PDL/0125/PWOS/12  
Spec.: sanitarna

Białystok

31 maj 2021 r.

skala - 1 : 50