



LEGENDA:

TRASY KABLOWE:

- Trasa korytka kablowego
- Oznaczenie wymiarów korytka szerokość 150mm/wysokość 42mm

UWAGA:  
Koryta mocować na wysokości 2,5m nad posadzką. Koryta stalowe, ocynkowane, perforowane mocować na wysięgnikach ściennych konstrukcjach wsporczych przykręcanych do ścian, sufitu lub orurowania. Kable układać w metalowych korytach ocynkowanych, wzdłuż najkrótszej drogi od szafy do odbiornika. Odejsścia od koryt wykonać w rurkach spiralnych PVC i rurkach RL o średnicy dopasowanej do przewodu. Koryta mocować stosując uchwyty ściennie, odcigi konstrukcyjne itp. Przewody od szafy RT do puszek pośrednich filtrów ułożyć w korytach kablowych. Od puszek do silników pneumatycznych ułożyć przewody LIYYzo 3x0,5mm<sup>2</sup> w rurkach giętkich gumowanych mocowanych do rurociągów przy pomocy opasek. Rury osłonowe w przepustach kablowych w posadzce uszczelnić dławikami gumowymi lub tulejkami termokurczliwymi wielopalczastymi.

1/1	POM. TECHNOLOGICZNE	pos. bet.	171,34
1/2	STEROWNIA	pos. bet.	7,36
1/3	POM. SOCJALNE	wyk pcv.	10,28
1/4	KOMUNIKACJA	pos. bet.	8,22
1/5	PRZEDSIONEK	pos. bet.	2,05
1/6	WC	pos. bet.	2,46
1/7	MAGAZYN	pos. bet.	15,64
1/8	POM. DOZOWANIA PODCHLORYNU SODU	pos. bet.	11,31
OGÓŁEM POW.			227,06

Inwestor:	GMINA BOGUTY-PIANKI AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 45 07-325 BOGUTY-PIANKI		Nr rys: <b>E3</b>
Obiekt:	PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI ZAWISTY-DWORAKI,		
Adres Obiektu:	DZIAŁKA NR 9/1 (część), OBRĘB 0029 ZAWISTY-DWORAKI, GMINA BOGUTY-PIANKI		
Nazwa rys:	Rzut instalacji elektrycznej trasy kablowe		
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Damian Wróblewski	MAZ/0082/PWBE/16 Spec.: elektryczna	
Sprawdzający:	mgr inż. Mateusz Szabla	LUB/0276/PWBE/16 Spec.: elektryczna	
Białystok	31 maj 2021 r.		skala - 1 : 50